



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302627690

认证委托人名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址
Schneider Electric a. s.
Gizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关附加模块

VZ02、VZ01、VZ0、VZ1、VZ2、VZ11: Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ith: 12A (VZ02)、20A (VZ01)、25A (VZ0)、32A (VZ1)、40A (VZ2, VZ11); Ue: AC690V; Ie: 8.6A (VZ02)、12.3A (VZ01)、17.5A (VZ0)、17.5A (VZ1)、17.5A (VZ2, VZ11); Icw: 300A/1s (VZ02, VZ01, VZ0)、384A/1s (VZ1)、480A/1s (VZ2, VZ11); Icm(峰值): 1 kA; Iq: 5 kA; 使用类别: AC-23A; 极数: 1P; 适用频率: 50/60Hz; 型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 10 日 有效期至: 2029 年 05 月 09 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302627690

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号解释 Type description:

| | |
|----|----|
| VZ | 01 |
| I | II |

| | |
|-----|--|
| I- | 产品基本型号 VZ 隔离开关附加模块 |
| II- | 规格 02 01 0 1 2 11 中性极 (先通后断触头) |

| | |
|----|----|
| VZ | 01 |
| I | II |

| | |
|-----|--|
| I- | Product basic designation VZ add-on power module of switch disconnecter |
| II- | Specifications 02 01 0 1 2 11 neutral pole (early make & late break contact) |

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司