



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302630586

认证委托人名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路629号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址
Schneider Electric a. s.
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关附加模块
VZ3、VZ4、VZ12: U_{imp} : 8kV; U_i : 690V; I_{th} : 63A (VZ3)、80A (VZ4, VZ12); U_e : AC690V; I_e : 25A (VZ3)、33A (VZ4, VZ12); I_{cw} : 756A/1s (VZ3)、960A/1s (VZ4, VZ12); I_{cm} (峰值): 2.1kA; I_q : 5kA; 使用类别: AC-23A; 极数: 1P; 适用频率: 50/60Hz; 型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年05月17日 有效期至: 2029年05月16日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302630586

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

VZ	3
I	II

I -	产品基本型号 VZ 隔离开关附加模块
II -	规格 3 4 12 中性极 (先通后断触头)

VZ	3
I	II

I -	Product basic designation VZ add-on power module of switch disconnecter
II -	Specifications 3 4 12 neutral pole (early make & late break contact)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司