



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302641570

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

Schneider Electric a. s.
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

VN12, VN20, VCDN12, VCDN20, VCCDN12, VCCDN20, VBDN12, VBDN20, VZN11, VZN14,
VZN12, VZN20; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月12日 有效期至：2029年06月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302641570

证书附页：第 1 页 共 1 页

VN12, VN20, VCDN12, VCDN20, VCCDN12, VCCDN20, VBDN12, VBDN20, VZN11,

VZN14, VZN12, VZN20

额定冲击耐受电压(U_{imp}): 6kV;

额定绝缘电压(U_i):690V;

约定发热电流(I_{th}): 12A(VN12,VCDN12,VCCDN12,VBDN12,VZN12),

20A(VN20,VCDN20,VCCDN20,VBDN20,VZN20,VZN11,VZN14);

VN12,VCDN12,VCCDN12,VBDN12,VZN12:

AC-21A/AC-22A: U_e/I_e :AC230~690V/12A;

AC-23A: U_e/I_e : AC230V/10.6A,AC400/415V/8.1A,AC500V/8.9A,AC690V/8.6A;

AC-3: U_e/I_e : AC230V/6.3A,AC400/415V/6.5A,AC500V/6.8A,AC690V/6.7A;

VN20,VCDN20,VCCDN20,VBDN20,VZN20:

AC-21A/AC-22A: U_e/I_e :AC230~690V/20A;

AC-23A: U_e/I_e : AC230V/14A,AC400/415V/11.5A,AC500V/11.9A,AC690V/12.3A;

AC-3: U_e/I_e : AC230V/11.3A,AC400/415V/8.5A,AC500V/9.9A,AC690V/8.9A;

额定短时耐受电流(I_{cw}):VN12,VZN12:144A/1s(690V);

VN20,VZN20:240A/1s(690V);

额定短路接通能力(I_{cm}):0.5kA(690V);

额定限制短路电流:6kA(690V);

极数:3P;

频率:50/60Hz;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司