



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304629231

**认证委托人名称及地址**  
上海施耐德工业控制有限公司  
上海市普陀区绥德路 629 号

**生产者名称及地址**  
上海施耐德工业控制有限公司  
上海市普陀区绥德路 629 号

**生产企业名称及地址**  
上海施耐德工业控制有限公司  
上海市普陀区绥德路 629 号

**产品名称和系列、型号、规格**  
交流接触器

LC1E200...N, LC1E250...N, LC1E200..., LC1E250..., LC1E315...NS260; 详见附页

**产品标准和技术要求**  
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 15 日 有效期至: 2029 年 05 月 14 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304629231

证书附页: 第 1 页 共 3 页

LC1E200...N, LC1E250...N, LC1E200..., LC1E250..., LC1E315...NS260

LC1E200...N, LC1E200...:

Ui: 690V;

Uimp: 8kV;

Ith: 250A;

AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/200A, 380V/400V/200A, 415V/440V/200A,  
660V/690V/118.2A;

AC-3e: Ue/Ie: 220V/230V/175A, 380V/400V/175A, 415V/440V/175A,  
660V/690V/100A;

AC-4: Ue/Ie: 220V/230V/166.7A, 380V/400V/166.7A,  
415V/440V/166.7A, 660V/690V/98.5A;

LC1E250...N, LC1E250...:

Ui: 690V;

Uimp: 8kV;

Ith: 300A;

AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/250A, 380V/400V/250A, 415V/440V/250A,  
660V/690V/169.7A;

AC-3e: Ue/Ie: 220V/230V/190A, 380V/400V/190A, 415V/440V/190A,  
660V/690V/142A;

AC-4: Ue/Ie: 220V/230V/208.4A, 380V/400V/208.4A, 415V/440V/208.4A,  
660V/690V/141.5A;

LC1E315...NS260:

Ui: 1000V;

Uimp: 8kV;

Ith: 315A;

AC-1: Ue/Ie: 220V/230V/315A, 380V/400V/315A, 415V/440V/315A, 690V/315A;

Us: 24V 50Hz; 48V 50Hz; 110-115V 50Hz; 220-230V 50Hz; 265-277V 60Hz; 240V

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304629231

证书附页：第 2 页 共 3 页

50Hz, 288V 60Hz;

380-400V 50Hz, 460-480V 60Hz; 415-440V 50Hz; 24V 60Hz, 20V 50Hz; 110V

60Hz, 84V 50Hz;

220V 60Hz, 184V 50Hz; 380V 60Hz, 316V 50Hz; 440V 60Hz, 360V 50Hz; 48V

40~400Hz;

110-115V 40~400Hz; 220V-230V 40~400Hz; 240V 40~400Hz; 380V 40~400Hz;

415V-440V 40~400Hz;

极数: 3P;

频率: 50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304629231

证书附页：第 3 页 共 3 页

型号的解释：

<u>LC1E</u>	<u>200</u>	<u>M5</u>	<u>N</u>	<u>S260</u>
I	II	III	IV	V

I	产品基本型号
II	产品规格: 200/250/315
III	线圈代码 B5: 24 V 50Hz E5: 48 V 50Hz F5: 110-115V 50Hz M5: 220-230V 50Hz      265-277V 60Hz U5: 240V 50Hz            288V 60Hz Q5: 380-400V 50Hz      460-480V 60Hz N5: 415-440V 50Hz R5: 415-440V 50Hz B6: 24V 60Hz      20V 50Hz F6: 110V 60Hz      84V 50Hz M6: 220V 60Hz      184V 50Hz Q6: 380V 60Hz      316V 50Hz R6: 440V 60Hz      360V 50Hz E7: 48V 40~400Hz F7: 110-115V 40~400Hz M7: 220V-230V 40~400Hz P7: 220V-230V 40~400Hz U7: 240V 40~400Hz Q7: 380V 40~400Hz N7: 415V-440V 40~400Hz R7: 415V-440V 40~400Hz
IV	N: 中国区销售 空白: 出口产品
V	S260: 特殊型号 (当规格为 LC1E200/LC1E250 时, 仅 M7 线圈适用) 空白: 标准产品

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



## 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

### 中国质量认证中心有限公司