



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304630579

认证委托人名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路629号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址
Schneider Electric a. s.
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
LC1F630, LC1F780, LC1F6304, LC1F7804; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年05月17日 有效期至: 2029年05月16日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304630579

证书附页：第 1 页 共 2 页

LC1F630, LC1F780, LC1F6304, LC1F7804

Uimp:8kV;

Ui: 1000V;

LC1F630:

Ith:1000A;

AC-3:Ue/ Ie:AC230V/608.7A,400V/575A,415V/622.2A,440V/630A,
500V/552A,690V/446.7A,1000V/308.2A;

AC-1:Ue/Ie:AC230V/400V/415V/440V/500V/690V/1000V/1000A;
3P;

LC1F780:

Ith:1600A;

AC-3:Ue/Ie:AC230V/664.9A,400V/690A,415V/704A,440V/780A,
500V/616.5A,690V/469.8A,1000V/308.2A;

AC-1: Ue/Ie: AC230V/400V/415V/440V/500V/690V/1000V/1600A;
3P;

LC1F6304:

Ith:1000A;

AC-1:Ue/Ie:AC230V/400V/415V/440V/500V/690V/1000V/1000A;
4P;

LC1F7804:

Ith:1600A;

AC-1:Ue/Ie:230V/400V/415V/440V/500V/690V/1000V/1600A;
4P

Us:AC48V, 110V, 115V, 200-208V, 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V,
440V(AC40...400Hz);

DC48V,110V,125V,220V,250V,440V;

AC100-250V 50-60Hz /DC100-380V(仅适用于 LC1F630,LC1F6304)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304630579

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

LC1	F630	4	P	7
I	II	III	IV	V

I	产品型号： LC1: 单个接触器
II	规格： F630, F780
III	极数： 空白: 3 极 4: 4 极
IV	线圈电压代码（见“线圈电压代码表”）： 空白: 不提供线圈,由客户自行安装本表所列线圈
V	线圈频率代码： 空白: 适用于 KUE 线圈或不提供线圈的版本 7: AC 40 ...400 Hz D: DC

线圈电压代码表
交流线圈电压代码(V)

代码	E	F	FE	L	M	P	U	Q	V	N	R
电压	48	110	115	200-208	220	230	240	380	400	415	440

“E”仅适用于 LC1F630,LC1F6304

“F”和“FE”是完全等同的线圈，不同之处仅仅是商业代码

线圈电压代码 KUE (V)

代码	Code	KUE
电压	Volts	100-250V ac 50-60Hz / 100-380V dc

“KUE”仅适用于 LC1F630,LC1F6304

直流线圈电压代码(V)

代码	E	F	G	M	U	R
电压	48	110	125	220	250	440

“E”仅适用于 LC1F630,LC1F6304

备注：LC1F630KUE / LC1F6304KUE 由不带线圈 LC1F630/ LC1F6304 和线圈 LXEFL250 及 LA4EM250FL 模块组成；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司