



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304642073

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

Schneider Electric a. s.
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

产品名称和系列、型号、规格

电容接触器
LC1DWK12；型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 13 日 有效期至：2029 年 06 月 12 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304642073

证书附页: 第 1 页 共 3 页

LC1DWK12

Ui: 690V;

Uimp:6kV;

AC-6b: Ue/Qe/Ie: 230V/35kVar/88A, 400-415V/63kVar/91A, 440V/67kVar/88A, 550V/83kVar/87.2A, 690V/104kVar/87.1A;

Us: AC24V, 48V, 110V, 120V, 230V, 380V-400V, 400V, 415V, 440V, 50/60Hz; 220-230V(50Hz), 230-240V(50Hz), 220-240V(60Hz), 240V(60Hz);

3P;

配用辅助触头:

集成在接触器中的辅助触头:

AC-15:Ue/Ie:120V/6A,690V/1.04A

DC-13:Ue/Ie: 125V/1.1A,600V/0.2A

集成在附加模块中的辅助触头:

AC-15:Ue/Ie:120V/6A,600V/1.2A

DC-13:Ue/Ie: 125V/0.55A,600V/0.1A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304642073

证书附页：第 2 页 共 3 页

型号解释：

<u>LC1D</u>	<u>W</u>	<u>K12</u>	<u>M7</u>
I	II	III	IV

I	产品基本型号
II	规格：W
III	表示用于切换电容器
IV	线圈代码 见下表

线圈代码	Us (V)	频率
B7	24	50 / 60Hz
E7	48	50 / 60Hz
F7	110	50 / 60Hz
G7	120	50 / 60Hz
M7	220-230 220-240	50 Hz 60 Hz
P7	230	50 / 60Hz
U7	230-240 240	50 Hz 60 Hz
Q7	380-400	50 / 60Hz
V7	400	50 / 60Hz
N7	415	50 / 60Hz
R7	440	50 / 60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304642073

证书附页：第 3 页 共 3 页

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司