



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304642410

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

施耐德（上海）电器部件制造有限公司普陀分公司
上海市普陀区绥德路629号2幢A区

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

LC1F1400, LC1F1700, LC1F2100; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月14日 有效期至：2029年06月13日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304642410

证书附页: 第 1 页 共 3 页

LC1F1400, LC1F1700, LC1F2100

Uimp: 8kV;

Ui: 1000V;

LC1F1400(每极 2 直接接线排):

Ith: 1400A

AC-1: Ue/Ie: 1000V/1400A;

LC1F1700(每极 3 直接接线排):

Ith: 1700A

AC-1: Ue/Ie: 1000V/1700A;

LC1F2100+LA9F2100 转接器(每极 3 接线排):

Ith: 2000A

AC-1: Ue/Ie: 1000V/2000A;

LC1F2100+LA9F2100 转接器(每极 4 接线排):

Ith: 2100A

AC-1: Ue/Ie: 1000V/2100A;

Us: AC110V, 120V, 220V, 230V, 240V, 277V, 380V, 400V, 415V, 440V, 500V,
40-400Hz;

DC110V, 125V, 200V, 220V, 250V, 440V;

极数: 3P

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304642410

证书附页：第 2 页 共 3 页

型号解释：

<u>LC1</u>	<u>F1700</u>	<u>E7</u>
I	II	III

I	产品基本型号 LC1：单只接触器
II	规格 F1400 F1700 F2100
VI	线圈规格 见下表：

线圈规格表：

线圈代码	Us(V)	频率
F7	110	40-400Hz
G7	120	40-400Hz
M7	220	40-400Hz
P7	230	40-400Hz
U7	240	40-400Hz
W7	277	40-400Hz
Q7	380	40-400Hz
V7	400	40-400Hz
N7	415	40-400Hz
R7	440	40-400Hz
S7	500	40-400Hz
FD	110	DC

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304642410

证书附页：第 3 页 共 3 页

GD	125	DC
LD	200	DC
MD	220	DC
UD	250	DC
RD	440	DC
空白	不提供线圈,由客户自行安装本表所列线圈	

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司