



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305641648

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison France

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison France

生产企业名称及地址

ESAT SAINTE AGNES
1 rue de l'Isère, 38120 Saint Egrève, France

产品名称和系列、型号、规格

辅助触点

SDE Standard, SDE Low Level SDE

Standard: Uimp: 8kV; Ui: 480V; Ith: 6A; AC-12: Ue/le: 240V/6A, 380V/6A, 480V/2A; DC-12: Ue/le: 24V/3A, 48V/3A, 125V/0.3A, 250V/0.15A; SDE Low Level: Uimp: 8kV;

Ui: 250V; Ith: 3A; AC-12: Ue/le: 24V/48V/3A, 240V/3A; DC-12: Ue/le: 24V/3A, 48V/3A, 125V/0.3A, 250V/0.15A。注: AC24V, DC24V 不在 CCC 认证范围内

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年06月12日 有效期至: 2029年06月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305641648

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

	型号/Model type	物料号 /Commercial reference	配用断路器 /Applicable breakers	备注/Remarks
SDE - 故障脱扣 指示辅助触点/ Fault-trip indication contact	SDE Standard	47915 LV847915SP	NW, MTZ2-3	LV847915SP=47915 +说明书/leaflet
	SDE Low Level	47916 LV847916SP	NW, MTZ2-3	LV847916SP=47916 +说明书/leaflet

LV847915SP 与 47915，除了标识不同，产品结构一致；/ LV847915SP is identical with 47915 except for the marking;

LV847916SP 与 47916，除了标识不同，产品结构一致；/ LV847916SP is identical with 47916 except for the marking;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司