



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305708251

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

Satys Electric (Thailand) Company Limited
55/20, 77 Moo 15 Tambon Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn,
10570 Thailand

产品名称和系列、型号、规格

辅助触点

PF Standard, PF Low Level; PF Standard: Uimp:6kV; Ui:480V; Ith:5A;
AC-12:Ue/Ie:240V/5A,380V/5A,480V/2A; DC-12:Ue/Ie:24V/3A,48V/3A,125V/0.3A,250V/0.15A; PF
Low Level: Uimp:6kV; Ui:250V; Ith:3A; AC-12:Ue/Ie:24V/48V/3A,240V/3A;
DC-12:Ue/Ie:24V/3A,48V/3A,125V/0.3A,250V/0.15A; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 11 月 01 日 有效期至: 2029 年 10 月 31 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305708251

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号解释:

	型号/Model type	物料号/Commercial reference	配用断路器 /Applicable breakers	备注/Remarks
PF “准备合闸”触点/ PF, Ready to close contact	PF Standard	47080	NT, NW, MTZ1- 2-3	LV847080SP=47080+ 说明书/leaflet
		LV847080SP		
	PF Low Level	47081	NT, NW, MTZ1- 2-3	LV847081SP=47081+ 说明书/leaflet
		LV847081SP		

LV847080SP 与 47080, 除了标识不同, 产品结构一致; /LV847080SP is identical with 47080 except for the marking;

LV847081SP 与 47081, 除了标识不同, 产品结构一致; /LV847081SP is identical with 47081 except for the marking;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司