



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307627917

**认证委托人名称及地址**  
上海施耐德工业控制有限公司  
上海市普陀区绥德路 629 号

**生产者名称及地址**  
上海施耐德工业控制有限公司  
上海市普陀区绥德路 629 号

**生产企业名称及地址**  
上海施耐德工业控制有限公司  
上海市普陀区绥德路 629 号

**产品名称和系列、型号、规格**  
电动机断路器  
GZ1E , GZ1N, GZ1LE; 详见附页

**产品标准和技术要求**  
GB/T 14048.2-2020; GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 10 日 有效期至：2029 年 05 月 09 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307627917

证书附页: 第 1 页 共 2 页

GZ1E, GZ1N, GZ1LE

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

Ue: AC230/240V, AC400/415V, AC500V, AC690V;

In: (GZ1E, GZ1N): 0.16A, 0.25A, 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 23A, 25A, 32A; (GZ1LE): 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 23A, 25A, 32A;

过电流脱扣器类型: 热磁式(GZ1E, GZ1N), 电磁式(GZ1LE);

Ics, Icu:

AC230/240V: 23~32A: Ics: 100%Icu, Icu: 30kA

0.16~18A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA

AC400/415V: 23~32A: Ics: 40%Icu, Icu: 10kA

14~18A: Ics: 50%Icu, Icu: 10kA

0.16~10A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA

AC500V: 23~32A: Ics: 75%Icu, Icu: 3kA

14~18A: Ics: 75%Icu, Icu: 5kA

10A: Ics: 100%Icu, Icu: 8kA

6.3A: Ics: 100%Icu, Icu: 30kA

0.16~4A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA

AC690V: 2.5~32A: Ics: 75%Icu, Icu: 2kA

0.16~1.6A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA

选择性类别: A 类;

使用类别: AC-3, AC-3e;

适用于隔离;

额定频率: 50/60Hz;

脱扣级别: 10A;

极数: 3P

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307627917

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

	<u>GZ1E</u>	<u>01</u>	<u>N</u>	<u>S270</u>
	I	II	III	IV
I	产品基本型号 GZ1E/GZ1N/GZ1LE 电动机断路器			
	电流整定范围 (GZ1E/GZ1N)		电流整定值 (GZ1LE)	
	01: 0.10~0.16A	10: 4.0~6.3A	03: 0.40A	16: 14A
	02: 0.16~0.25A	14: 6~10A	04: 0.63A	20: 18A
	03: 0.25~0.40A	16: 9~14A	05: 1.0A	21: 23A
II	04: 0.40~0.63A	20: 13~18A	06: 1.6A	22: 25A
	05: 0.63~1.0A	21: 17~23A	07: 2.5A	32: 32A
	06: 1.0~1.6A	22: 20~25A	08: 4.0A	
	07: 1.6~2.5A	32: 24~32A	10: 6.3A	
	08: 2.5~4.0A		14: 10A	
III	可选项 N: —GZ1E□□N 电动机断路器经济型, 国内销售产品 —GZ1N□□M, GZ1LE□□N 电动机断路器优化型, 国内销售产品 空白: —GZ1E□□, GZ1LE□□ 电动机断路器优化型, 出口产品			
IV	后缀 空白: 标准产品 (适用于 GZ1E□□N, GZ1N□□N, GZ1LE□□N, GZ1E□□, GZ1LE□□) S270: 中国制造特殊型, 国内销售产品 (仅适用于 GZ1N□□N)			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



## 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

### 中国质量认证中心有限公司