



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307640833

## 认证委托人名称及地址

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

## 生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

## 生产企业名称及地址

上海施耐德配电电器有限公司  
上海市浦东新区康桥工业开发区康桥路 833 号

## 产品名称和系列、型号、规格

空气断路器

MTZ1-06/08/10/12/16 H1/H2/H3, MTZ1-06/08/10 L1; 详见附页。

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 08 月 07 日 有效期至：2029 年 06 月 10 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 11 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307640833

证书附页：第 1 页 共 3 页

MTZ1-06/08/10/12/16 H1/H2/H3, MTZ1-06/08/10 L1;  $U_{imp}$ : 12kV;  $U_i$ : 1000V;  
MTZ1-06/08/10/12/16 H1:  $U_e$ : AC220/415/440V, AC525V, AC690V;  $I_n$ : 630A,  
800A, 1000A, 1250A, 1600A; 过电流脱扣器类型: 电子式;  $I_{cs}$ : 42kA;  $I_{cu}$ :  
42kA;  $I_{cw}$ : 42kA/1s; 选择性类别: B; 极数: 3P, 4P; 适用频率: 50/60Hz;  
MTZ1-06/08/10/12/16 H2:  $U_e$ : AC220/415/440V, AC525V, AC690V;  $I_n$ : 630A,  
800A, 1000A, 1250A, 1600A; 过电流脱扣器类型: 电子式;  $I_{cs}$ :  
AC220/415/440V/50kA, AC525V/42kA, AC690V/42kA;  $I_{cu}$ : AC220/415/440V/50kA,  
AC525V/42kA, AC690V/42kA;  $I_{cw}$ : 42kA/1s; 选择性类别: B; 极数: 3P, 4P;  
适用频率: 50/60Hz; MTZ1-06/08/10/12/16 H3:  $U_e$ : AC220/415/440V;  $I_n$ :  
630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A; 过电流脱扣器类型: 电子式;  $I_{cs}$ : 50kA;  
 $I_{cu}$ : 66kA;  $I_{cw}$ : 50kA/1s; 选择性类别: B; 极数: 3P, 4P; 适用频率: 50/60Hz;  
MTZ1-06/08/10 L1:  $U_e$ : AC220/415V, AC440V, AC525V;  $I_n$ : 630A, 800A, 1000A;  
过电流脱扣器类型: 电子式;  $I_{cs}$ : AC220/415V/150kA, AC440V/130kA, AC525V  
/100kA;  $I_{cu}$ : AC220/415V/150kA, AC440V/130kA, AC525V/100kA; 选择性类  
别: A; 极数: 3P, 4P; 适用频率: 50/60Hz; 符合附录 N 的电子附件: 欠压  
脱扣器 MN、分励脱扣器 MX、闭合电磁铁 XF, 详见附页 2;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307640833

证书附页：第 2 页 共 3 页

欠压 (MN), 分励 (MX), 闭合电磁铁 (XF)

MN		MN Diag.	
代码	电压	代码	电压
LV833668 LV833668SP	24Vac 50/60Hz, 24-30Vdc	LV836668 LV836668SP	24Vac 50/60Hz, 24-30Vdc
LV833670 LV833670SP	100-130Vac 50/60Hz, 100-130Vdc	LV836670 LV836670SP	100-130Vac 50/60Hz, 100-130Vdc
LV833671 LV833671SP	200-250Vac 50/60Hz, 200-250Vdc	LV836671 LV836671SP	200-250Vac 50/60Hz, 200-250Vdc
LV833673 LV833673SP	380-480Vac 50/60Hz	LV836673 LV836673SP	380-480Vac 50/60Hz
33668	24-30V DC ; 24V AC 50/60 Hz		
33669	48-60V DC ; 48V AC 50/60 Hz		
33670	100-130V DC ; 100-130V AC 50/60 Hz		
33671	200-250V DC ; 200-250V AC 50/60 Hz		
33673	380-480V AC 50/60 Hz		
MX/XF		MX/XF Diag. & COM	
代码	电压	代码	电压
LV833659 LV833659SP	24Vac 50/60Hz, 24-30Vdc	LV833033 LV833033SP	24Vac 50/60Hz, 24-30Vdc
LV833660 LV833660SP	48Vac 50/60Hz, 48-60Vdc	LV833034 LV833034SP	48Vac 50/60Hz, 48-60Vdc
LV833661 LV833661SP	100-130Vac 50/60Hz, 100-130Vdc	LV833035 LV833035SP	100-130Vac 50/60Hz, 100-130Vdc
LV833662 LV833662SP	200-250Vac 50/60Hz, 200-250Vdc	LV833036 LV833036SP	200-250Vac 50/60Hz, 200-250Vdc
LV833664 LV833664SP	380-480Vac 50/60Hz	LV833038 LV833038SP	380-480Vac 50/60Hz
33659	24-30V DC ; 24V AC 50/60 Hz		
33660	48-60V DC ; 48V AC 50/60 Hz		
33661	100-130V DC ; 100-130V AC 50/60 Hz		
33662	200-250V DC ; 200-250V AC 50/60 Hz		
33663	277V AC 50/60 Hz		
33664	380-480V AC 50/60 Hz		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307640833

证书附页：第 3 页 共 3 页

### 3.3 型号的解释:

<u>MTZ1 - 16</u>	<u>H2</u>
(1)        (2)	(3)

(1) Model:

(2) Current rating:

06---630A  
 08---800A  
 10---1000A  
 12---1250A  
 16---1600A

(3) Breaking capacity:

H1, H2, H3-----Heavy duty types  
 L1-----Current Limiting type

Note: The MTZ1 series circuit breaker are equipped with Micrologic X control units : 2.0 X - 5.0 X - 6.0 X - 7.0 X

<u>MTZ1 - 16</u>	<u>H2</u>
(1)        (2)	(3)

(1) 类型:

(2) 电流等级:

06---630A  
 08---800A  
 10---1000A  
 12---1250A  
 16---1600A

(3) 分断能力:

H1, H2, H3-----高等级型  
 L1-----限流型

Note: The MTZ1 series circuit breaker are equipped with Micrologic X control units : 2.0 X-5.0 X-6.0 X-7.0 X  
 注: MTZ1 系列断路器配合的 Micrologic X 电子控制器有: 2.0 X-5.0 X-6.0 X-7.0 X

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**中国质量认证中心**  
 CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司