

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 RUEIL MALMAISON
FRANCE

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Elektronischer Schalter, Zeitschalter
Electronic switch, time delayed switch (TDS)

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60669-1 (VDE 0632 Teil 1):2009-10; EN 60669-1:1999 + A1:2002 + A2:2008
DIN EN 60669-2-1 (VDE 0632-2-1):2010-03; EN 60669-2-1:2004 + A1:2009



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Aktenzeichen: 5008062-1690-0009 / 172410
File ref.:

Ausweis-Nr. 40036564 Blatt 1
Certificate No. Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2013-01-14

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1690-0009 / 172410 / CC3 / DU

Datum / *Date*

2013-01-14

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036564
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036564.

Elektronischer Schalter, Zeitschalter
Electronic switch, time delayed switch (TDS)

Typ(en) / *Type(s)*:

- 1 **CCT15232**
- 2 **CCT15233**
- 3 **CCT15234**

Bemessungsspannung AC 240 V
Rated voltage

Bemessungssteuerspannung AC 240 V
Rated control voltage

Bemessungsstrom 16 AX
Rated current

Bemessungslast 3600 W Glühlampenlast
2300 VA Leuchtstofflampenlast unkompensiert cos phi 0,5
2300 VA Leuchtstofflampenlast reihenkompensiert
400 VA Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert

Rated load 3600 W Incandescent lamp load
2300 VA Fluorescent lamp load uncorrected p.f. 0,5
2300 VA Fluorescent lamp load series p.f. corrected
400 VA Fluorescent lamp load series p.f. corrected

Schaltungsnummer 1
Switch pattern No.

Anbringungsart Einbau auf Hutschiene DIN EN 60715
Method of mounting Built in on top-hat-rail DIN EN 60715

Schutzart IP20
Degree of protection

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1690-0009 / 172410 / CC3 / DU

Datum / *Date*

2013-01-14

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036564
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036564.

Anmerkung(en)
Remark(s)

VDE EMV geprüft nach Abschnitt 26
VDE EMC tested according to clause 26

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Abteilung CC3
Section CC3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40036564

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1690-0009 / 172410 / CC3 / DU

Datum / *Date*

2013-01-14

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036564.

This supplement is part of the Certificate No. 40036564.

Elektronischer Schalter, Zeitschalter *Electronic switch, time delayed switch (TDS)*

Fertigungsstätte(n)

Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*

30007947

Theben AG

Madertal 22

D-72401 HAIGERLOCH

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Abteilung CC3

Section CC3