

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Verbindungsdose
Connecting box

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1):2014-01; EN 60670-1:2005+A1:2013

DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22):2007-07; EN 60670-22:2006

Aktenzeichen: 5008062-1410-0001 / 294370

File ref.:

Ausweis-Nr. 40041102

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2014-11-18

(letzte Änderung / updated 2023-06-05)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1410-0001 / 294370 / TL3 / RHZ

letzte Änderung / *updated*

2023-06-05

Datum / *Date*

2014-11-18

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40041102.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40041102.

Verbindungsdose *Connecting box*

Typ(en) / *Type(s)*

5206

Weitere Angaben siehe Anlage

Further information see appendix

200 vom 2023-06-05

200 dated 2023-06-05

Dieser Zeichengenehmigungsausweis bildet eine Grundlage für die EU-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten.

This Marks Approval is a basis for the EU Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40041102

Beiblatt /
Supplement

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1410-0001 / 294370 / TL3 / RHZ

letzte Änderung / *updated*

2023-06-05

Datum / *Date*

2014-11-18

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40041102.

This supplement is part of the Certificate No. 40041102.

Verbindungsdose

Connecting box

Fertigungsstätte(n)

Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*

30027103

Schneider Electric India

Private Limited

A-9 MIDC, Nagapur, Ahmednagar

414111 AHMEDNAGAR

INDIA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, France

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40041102 .
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40041102

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

5008062-1410-0001/294370/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. / Certificate No.

40041102

letzte Änderung / updated

2023-06-05

Anlage / Appendix

200

Datum / Date

2014-11-18

Verbindungsdose
Connecting box

Typ Type	Bemessungsisolationsspannung / V Rated insulation voltage / V	Bemessungsquerschnitt / mm² Rated cross section / mm²	IP-Schutzart IP-Degree of protection	Anbringungsart Attachment type			Bauart Kind of construction	Einführungen Inlets			Leerdose mit zusätzlichem Klemmraum Empty box with additional space for terminals	Mit Klemmen [Typ] With terminals [Type]	Werkstoff des Gehäuses Material of case	Werkstoff der Abdeckung Material of the cover	Anmerkung Remark
				Aufputz – Verlegung surface mounting	Unterputz - Verlegung Flush mounting	Einbau in hohlwand Hollow wall mounting		Leitungseinführungsbereich / mm Ø cable inlets dimensions / mm Ø	Verschraubungen Cable glands	Elektroinstallationsrohr Conduits					
5206	400	2,5	20	X	-	-	-	8,2 ... 11,3	-	-	-	-	PS; beige	PP; white	---

- Anmerkung:
- Die Schraubklemmen erfüllen alle anwendbaren Anforderungen und Prüfungen gemäß DIN EN 60998-2-1
- Remark:
- The screw-type terminals complies with all relevant requirements according to DIN EN 60998-2-1