

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier  
92500 Rueil Malmaison  
France

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Installationssteckdose, Haushalt**  
***Installation socket-outlet for household***

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2016-01  
DIN VDE 0620-1/A1 (VDE 0620-1/A1):2017-09  
DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2021-02 Abs./Clause 10.5

Das Produkt erfüllt auch die Anforderungen nach /  
*The product also fulfills the requirements of*

IEC 60884-1:2002  
IEC 60884-1:2002/AMD1:2006  
IEC 60884-1:2002/AMD2:2013

Befristet zum / *valid until:* 2025-12-31

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Zertifizierungsstelle / *Certification*

M. Tasotti

Aktenzeichen: 5008062-1520-0016 / 284455

*File ref.:*

Ausweis-Nr. 40042374

Blatt 1

*Certificate No.*

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2015-06-11

(letzte Änderung / updated 2021-09-15)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
*VDE certificates are valid only when published on:*

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1520-0016 / 284455 / TL3 / FCR

letzte Änderung / *updated*

2021-09-15

Datum / *Date*

2015-06-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042374.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40042374.*

## Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Typ(en) / *Type(s)*

**205300**

**215300**

Warenzeichen  
*Trademark*

MertenSchneider Electric / ELSO

Bemessungsspannung  
*Rated voltage*

AC 250 V

Bemessungsstrom  
*Rated current*

16 A

Polzahl  
*Number of poles*

zweipolig mit seitlichen Schutzkontakten  
*two pole with side earthing-contacts*

Bauart  
*Kind of construction*

DIN 49440-1

Anbringungsart  
*Method of mounting*

Aufputzmontage  
*surface-type*

Schutzart  
*Degree of protection*

IP 20

Ausführung(en)

mit und ohne Shutter

mit Schraubanschlussklemmen und  
mit schraubenlosen Anschlussklemmen

*Construction(s)*

mit Gehäuse der Serie:  
Contura

*with and without shutter  
with screw-type and screwless terminals*

*with enclosure of series:  
Contura*

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
*continued on page 3*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /  
Certificate No. / Page  
40042374 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1520-0016 / 284455 / TL3 / FCR

letzte Änderung / *updated*

2021-09-15

Datum / *Date*

2015-06-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042374.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40042374.*

Weitere Angaben siehe Anlage

*Further information see appendix*

100 und 200 vom 2021-09-15

*100 and 200 dated 2021-09-15*

---

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

*VDE Testing and Certification Institute*

Fachgebiet TL3

*Section TL3*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /  
Certificate No. Supplement  
40042374

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1520-0016 / 284455 / TL3 / FCR

letzte Änderung / *updated*

2021-09-15

Datum / *Date*

2015-06-11

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042374.

*This supplement is part of the Certificate No. 40042374.*

## **Installationssteckdose, Haushalt** ***Installation socket-outlet for household***

### **Fertigungsstätte(n)** ***Place(s) of manufacture***

Referenz/*Reference*  
**30007655**

Merten GmbH  
An der Wipper 5 - 7  
99706 Sondershausen

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet TL3  
*Section TL3*



# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, France

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042374.  
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40042374

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.  
40042374

Anlage /  
Appendix  
200

Aktenzeichen / File ref.

5008062-1520-  
0016/284455/TL3/FCR

letzte Änderung / updated

2021-09-15

Datum / Date

2015-06-11

## Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

Nennspannung <i>Rated voltage</i>	: AC 250 V			
Nennstrom <i>Rated current</i>	: AC 16 A			
Anzahl der Pole <i>Number of poles</i>	<input type="checkbox"/> 2-polig ohne Schutzkontakt <i>2-poles without earthing-contact</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 2-polig mit seitlichen Schutzkontakten <i>2-poles with side earthing-contacts</i>		
	<input type="checkbox"/> 2-polig mit Mittenschutzkontakt <i>2-poles with pin earthing-contact</i>			
	<input type="checkbox"/> 3-polig mit Schutzkontakt <i>3-poles with earthing-contact</i>	<input type="checkbox"/> 3-polig mit N und Schutzkontakt <i>3-poles with N and earthing-contact</i>		
Anschlussmittel <i>Type of terminals</i>	<input checked="" type="checkbox"/> schraubenlose Anschlussklemmen <i>screwless terminals</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Schraubanschlussklemmen <i>screw-type terminals</i>		
	<input type="checkbox"/> Installationssteckverbinder <i>installation connector</i>			
Anschluss von <i>Suitable for connection of</i>	<input checked="" type="checkbox"/> starre Leiter <i>rigid conductors</i>	<input type="checkbox"/> flexible Leiter <i>flexible conductors</i>	<input type="checkbox"/> starre und flexible Leiter <i>rigid and flexible conductors</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> ohne Shutter <i>without shutter</i>		<input checked="" type="checkbox"/> mit Shutter <i>with shutter</i>	
	<input type="checkbox"/> ohne Klappdeckel <i>without hinged lid</i>		<input type="checkbox"/> mit Klappdeckel <i>with hinged lid</i>	
Ausführung <i>Construction</i>	<input type="checkbox"/> ohne Überspannungsschutz <i>without surge protective device</i>		<input type="checkbox"/> mit Überspannungsschutz <i>with surge protective device</i>	
	Werkstoff, Oberflächenschutz und Kupfergehalt stromführender Teile <i>Material, coating and copper content of current carrying parts in %</i>	Netzklemmen <i>supply terminals</i>	CuZn 37; 63%	
		Schutzleiterklemme <i>earthing terminal</i>	CuZn 37; 63%	
Kontaktbuchsen <i>socket-contacts</i>		CuZn 37; 63%		
Schutzleiterkontakt <i>earthing-contact</i>		CuZn 37; 63%		
Werkstoff des Trägers stromführender Teile <i>Material of current carrying parts</i>	Sockel <i>base</i>	PA6		
	Sockelabdeckung <i>base-cover</i>	PC, PBT, PC/ABS, PA6		



# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 Reuil Malmaison, France

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042374.  
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40042374

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.  
40042374

Anlage /  
Appendix  
200

Aktenzeichen / File ref.

5008062-1520-  
0016/284455/TL3/FCR

letzte Änderung / updated

2021-09-15

Datum / Date

2015-06-11

## Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

<p>Werkstoff der verwendeten Isolierstoffteile <i>Material of the used insulation material</i></p>	<p>Zentraleinsatz <i>cover</i></p> <p>Rahmen <i>frame</i></p> <p>Gehäuse <i>housing</i></p> <p>Dichtrand <i>sealing-border</i></p> <p>Klappdeckel <i>hinged lid</i></p> <p>Shutter <i>shutter</i></p> <p>Shuttergehäuse <i>shutter-housing</i></p> <p>Platine <i>PCB</i></p> <p>Dichtungen <i>gaskets</i></p> <p>Hutschienenschnapper <i>DIN-rail-clip</i></p> <p>Membranen <i>membranes</i></p> <p>Vergussmasse <i>sealing compound</i></p> <p>andere Teile <i>other parts</i></p>	<p>PC, PBT, PC/ABS, PA6</p> <p>_____</p> <p>PC, PBT, PC/ABS, PA6</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>PC, PBT, PC/ABS, PA6</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>Sonstige Angaben / Unterschiede <i>Other details / type differences</i></p>		



## Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

Einsatz



205300  
schraubenlose  
Klemmen

Grundplatte



22072.40-0:1

Zentralplatte



385000-0-1  
ohne erhöhtem  
Berührungsschutz



385200-0-1  
mit erhöhtem  
Berührungsschutz

Programm **Contura**



205300/385000-0-1/22072.40-0:1



205300/385200-0-1/22072.40-0:1

Beispiel für die Zusammensetzung der Typ-Nummer:

205300/ schraubenlose Klemmen  
385200-0-1/ mit erhöhtem Berührungsschutz  
22072.40-0:1 Grundplatte

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 Reuil Malmaison,  
France

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042374.  
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40042374

Rubrik / Rubric

341

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.  
40042374

Anlage /  
Appendix  
100

Aktenzeichen / File ref.

5008062-1520-  
0016/284455/TL3/FCR

letzte Änderung / updated

2021-09-15

Datum / Date

2015-06-11

Einsatz



215300  
Schraub-  
schlussklemmen

Grundplatte




22072.40-0:1

Zentralplatte



385000-0-1  
ohne erhöhtem  
Berührungsschutz



385200-0-1  
mit erhöhtem  
Berührungsschutz

Programm **Contura**



215300/385000-0-1/22072.40-0:1



215300/385200-0-1/22072.40-0:1

Beispiel für die Zusammensetzung der Typ-Nummer:

215300/ Schraubanschlussklemmen  
385200-0-1/ mit erhöhtem Berührungsschutz  
22072.40-0:1 Grundplatte