

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Netzteil für IT-Geräte
Power supply for IT-Equipment

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.




Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN IEC 62368-1 (VDE 0868-1):2021-05; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Das Produkt erfüllt auch die Anforderungen nach /
The product also fulfills the requirements of

IEC 62368-1:2018



Aktenzeichen: 5008062-3336-0003 / 304523

File ref.:

Ausweis-Nr. 40057043

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2023-06-30

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

G. Heine

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-3336-0003 / 304523 / TL6 / KRZ

Datum / *Date*

2023-06-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40057043.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40057043.

Netzteil für IT-Geräte *Power supply for IT-Equipment*

Typ(en) / *Type(s)*

RGE2057100

Weitere Angaben siehe Anlage
Further information see appendix

200 / 2023-06-30

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40057043

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-3336-0003 / 304523 / TL6 / KRZ

Datum / *Date*

2023-06-30

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40057043.

This supplement is part of the Certificate No. 40057043.

Netzteil für IT-Geräte *Power supply for IT-Equipment*

Fertigungsstätte(n) *Place(s) of manufacture*

Referenz/*Reference*
30017196

COMATEC CONSULTING S.R.L.
Via A Manna 98
06132 SAN ANDREA DELLE FRATTE (PERUGIA) PG
ITALY



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / File ref.

5008062-3336-0003 / 304523 / TL6 / KRZ

Datum / Date

2023-06-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40057043.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40057043.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 Reuil Malmaison,
France

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40057043
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40057043

Rubrik / *Rubric*

341

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40057043

Anlage /
Appendix

200

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-3336-
0003/304523/TL6/KRZ

letzte Änderung / *updated*

Datum / *Date*

2023-06-30

Netzteil für IT-Geräte *Power supply for IT-Equipment*

Model/Type: RGE2057100

Technische Merkmale / *Technical Details*

Nennspannung /
Rated voltage 100 - 240 V~

Nennstrom /
Rated current 1.22 - 0.62 A

Nennfrequenz /
Rated frequency 50 - 60 Hz;

Ausgangsspannungen, Ströme und Leistung
Output voltages, currents and power 24 V DC; 2.5 A; 60 W

Schutzklasse /
Protection Class Construction acc. to class II

Max. Umgebungstemperatur /
Max. ambient temperature 50 °C

Überspannungskategorie /
Overvoltage category III

Verschmutzungsgrad /
Pollution degree 2

Einbaubedingungen /
Built-in requirements Einbau gemäß EN/IEC 62368-1
Installation according to EN/IEC 62368-1