

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE**CERTIFICAT D'ESSAI OC**

Product
Produit

Low-Voltage Fuse-Switch-Disconnecter (185mm busbar system)

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Schneider Electric Industries SAS
35, Rue Joseph Monier,
92500 Rueil-Malmaison, France

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

EFEN GmbH
Schlangenbaderstrasse 40,
65344 Eltville, Germany

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

EFEN GmbH
Gewerbepark Nord Nr. 6,
04938 Uebigau, Germany

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Additional Information on page 2

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Ie = 400 A; Ue = AC 380/415 V (AC-21B, AC-22B, AC-23B);
Ue = AC 500 V (AC-21B, AC-22B); Ue = 690 V (AC-21B);
3-pole; Ui = 1000V; see also page 5 of test report

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

SCHNEIDER ELECTRIC

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

-

Model / Type Ref.
Ref. de type

Fupact ISFL 400
see page 7 of test report

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

For use with NH2 fuse-links up to 400 A with
max. power loss of 34 W.

Additional Information on page 2

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60947-1(ed.5);am1
IEC 60947-3(ed.3);am1

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

2.03.02789.1.0/Fupact ISFL400/2/185/CB

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification