

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2009010305365319

发证日期: 2020年08月25日

有效期至: 2033年03月01日

委托人名称 及注册地址	施耐德电气(中国)有限公司上海分公司 上海市普陀区绥德路669号
制造商名称 及注册地址	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
生产企业名称 及生产地址	AIH - E. A. DU PHENIX 4 Rue Nicolas Appert 41700 Contres - France
产品名称和系列、 规格、型号	脚踏开关 XPE-B, XPE-C, XPE-G, XPE-Y(型号解释详见附件); Uimp:6kV; Ui:500V; Ithe:10A; Ue/Ie: AC-15:AC240V/3A; DC-13:DC250V/0.27A; XPE-C, XPE-Y:IP55; XPE-B, XPE-G:IP66
产品标准和技术要求	GB/T 14048.5-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: GQC2009010305365319

第 1 页 共 2 页

纸 号:

型号的解释:

XPE-B,C,G,Y: 脚踏开关用于控制回路

XPE-B	5	1	0
I	II	III	IV
XPE-B	5	1	0

- I- XPE-B: 蓝色塑料盖脚踏开关, 通用型
XPE-C: 橙色塑料盖脚踏开关, 优化型
XPE-G: 灰色塑料盖脚踏开关, 通用型
XPE-Y: 黄色塑料盖脚踏开关, 优化型

II- 无防护罩

- 1 - 一步操作
 - 2 - 二步操作
 - 8 - 一步操作带触发装置
 - 9 - 二步操作带触发装置
- 有防护罩
- 3 - 一步操作
 - 5 - 一步操作带触发装置
 - 6 - 二步操作

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号：CQC2009010305365319

第 2 页 共 2 页

纸 号：

7 - 二步操作带触发装置

III- 第一位踏板操作开关

1 - 1C/O (Zb 型) (XE2SP4151) 瞬动触头模块

IV- 第二位踏板操作开关

0 - 无

1 - 1C/O (Zb 型) (XE2SP4151) 瞬动触头模块

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心