

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2011010305517972

发证日期: 2021年10月18日

有效期至: 2031年10月18日

委托人名称 及注册地址	施耐德电气(中国)有限公司上海分公司 上海市普陀区绥德路669号
制造商名称 及注册地址	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
生产企业名称 及生产地址	PT. Schneider Electric Manufacturing Batam Jl Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP Muka Kuning Kel.Muka Kuning Kec. Sungai Beduk – Batam, Indonesia
产品名称和系列、 规格、型号	急停开关 XB7N : Ui:250V;Uimp:6kV;AC-15:Ue/Ie:AC240V/1.5A , AC120V/3A;Ith:5A;外壳防护等 级:IP65 (安装面板之前) , IP20 (安装面板之后) ;安装孔径Φ : 22.0mm ;型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.5-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年08月25日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心



CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION

TYPE II CQC CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC2011010305517972

Valid from: Oct.18,2021

Valid until: Oct.18,2031

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT Schneider Electric (China) Co. Ltd. Shanghai Branch
No. 669, Suide Road, Putuo District, Shanghai, P.R.China

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY PT. Schneider Electric Manufacturing Batam
Jl Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP Muka Kuning Kel.Muka Kuning
Kec. Sungai Beduk – Batam, Indonesia

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION Emergency Stop Switch
XB7N Uj:250V;Uimp:6kV;AC-15:Ue/Ie:AC240V/1.5A AC120V/3A;Ith:5A;IP65(before installing the panel) , IP20 (After installing the panel) ; Mounting apertureΦ : 22.0mm

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS GB/T 14048.5-2017

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC12-000001-2020.

Date of original issued: Aug.25,2020

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn



SIGN BY

陈昕

SIGNATURE

谢肇煦



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

II型自愿认证


附 录

证书编号: CQC2011010305517972

第 1 页 共 2 页

纸 号: 105891

型号解释:



注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2011010305517972

第 2 页 共 2 页

纸 号: 105891

1. 急停开关 (旋转复位) Emergency Stop Switch (Twist to Release)

.XB7 NS .8. .4. .4. .2.
I II III IV V

I- 产品系列号及基本功能 Designate the series and the function

XB7 NS: 旋转复位 Twist to Release

II- 操作头描述 Description of Head

8- 旋转复位 Turn to Release trigger action

9- 钥匙复位 Key Release trigger action

III- 操作头直径 Diameter of the head

4- 40mm

IV- 操作头颜色 Color of the Head

4- 红色 Red

V- 触头类型 Contacts

2- N/C

4- N/C + N/C

5- N/C + N/O

2. 急停开关 (拉拔复位) Emergency Stop Switch (Pull to Release)

.XB7 NT .8. .4. .2.
I II III IV

I- 产品系列号及基本功能 Designate the series and the function

XB7 NT: 拉拔复位 Pull to Release

II- 操作头描述 Description of Head

8- 拉拔复位/操作头直径 40mm Push Pull trigger action 40mm diameter

III- 操作头颜色 Color of the Head

4- 红色 Red

IV- 触头类型 Contacts

2- N/C

4- N/C + N/C

5- N/C + N/O

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

