

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304001695

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Schneider Electric Industries SAS  
生产者地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 交流接触器  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T 14048.4-2020  
生产企业名称: Schneider Electric a. s.  
生产企业地址: Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

## 生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS  
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France  
联系人: Marie-Christine Martinez  
电话: +33 607995905  
电子邮箱: Marie-Christine.Martinez@se.com  
自我声明时间: 2021-07-28  
自我声明地点: Eybens  
指定签字人:  
签章:

## 授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司  
地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座  
联系人: 纪生奎  
电话: 0086 4008101315  
电子邮箱: helpdesk.china@se.com  
自我声明时间: 2021-07-28  
自我声明地点: 北京  
指定签字人:  
签章:

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier  
92500 Rueil-Malmaison, France

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001695

产品系列、型号、规格:

LC1F185, LC1F225, LC2F185, LC2F225, LC1F1854, LC1F2254, LC2F1854, LC2F2254; 详见附件

## 生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS  
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France  
联系人: Marie-Christine Martinez  
电话: +33 607995905  
电子邮箱: Marie-Christine.Martinez@se.com  
自我声明时间: 2021-07-28  
自我声明地点: Eybens  
指定签字人:  
签章:

**Schneider Electric Industries SAS**  
35 Rue Joseph Monier  
92500 Rueil-Malmaison, France

## 授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司  
地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座  
联系人: 纪生奎  
电话: 0086 4008101315  
电子邮箱: helpdesk.china@se.com  
自我声明时间: 2021-07-28  
自我声明地点: 北京  
指定签字人:  
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001695

产品系列、型号、规格(附件):

LC1F185, LC1F225, LC2F185, LC2F225, LC1F1854, LC1F2254, LC2F1854, LC2F2254  
Ui: 1000V  
Uimp:8kV  
LC1F185, LC2F185:  
Ith: 275A:  
AC-3: Ue/Ie: 230V/168.7A, 400V/160A, 415V/171.1A, 440V/185A, 500V/156A, 690V/113A;  
AC-4: Ue/Ie: 230V/140.6A, 400V/133.4A, 415V/142.6A, 440V/154.2A, 500V/130A,  
690V/94.2A:  
AC-1: Ue/Ie: 230V/400V/415V/440V/500V/690V/275A:  
线数: 3P;  
LC1F225, LC2F225:  
Ith: 315A:  
AC-3: Ue/Ie: 230V/193.1A, 400V/195A, 415V/188A, 440V/225A, 500V/180.2A, 690V/130.6A;  
AC-4: Ue/Ie: 230V/161.0A, 400V/162.5A, 415V/158.7A, 440V/187.5A, 500V/150.2A, 690V/108.9A;  
AC-1: Ue/Ie: 230V/400V/415V/440V/500V/690V/315A:  
线数: 3P;  
LC1F1854, LC2F1854:  
Ith: 275A:  
AC-1: Ue/Ie: 230V/400V/415V/440V/500V/690V/275A:  
线数: 4P;  
LC1F2254, LC2F2254:  
Ith: 315A:  
AC-1: Ue/Ie: 230V/400V/415V/440V/500V/690V/315A:  
线数: 4P;  
Us: AC24 V/48 V/110V / 115 V/220V/ 230 V/240 V/380V/ 400 V/415-440 V, 50Hz;  
AC48 V/110 V/120 V/200-208 V/220 V/240 V/380 V/440V, 60Hz;  
AC24V/ 26V/ 30V/ 32V/ 36V/ 42V / 48 V/110V/ 115 V/120-127 V/132V/ 200-208 V/220V/ 230 V/  
240 V/ 265V /280V/380V / 400 V/415V / 440 V / 460-480V/ 500V/ 575V/ 600 V,  
40---400Hz;  
DC24 V/48 V/110 V/125 V/220-230V/250 V/440-460V;  
100-250V ac 50/60Hz / 100-380 V dc

## 生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS  
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France  
联系人: Marie-Christine Martinez  
电话: +33 607995905  
电子邮箱: Marie-Christine.Martinez@se.com  
自我声明时间: 2021-07-28  
自我声明地点: Eybens  
指定签字人:   
签章:

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier  
92500 Rueil-Malmaison, France

## 授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司  
地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座  
联系人: 纪生奎  
电话: 0086 4008101315  
电子邮箱: helpdesk.china@se.com  
自我声明时间: 2021-07-28  
自我声明地点: 北京  
指定签字人:   
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001695

产品系列、型号、规格(附件):

### 型号解释

LCL	F185	4	P	Z
I	II	III	IV	V

I	产品基本型号: LCL1- 单个接触器 LCL2- 可逆接触器(对于 3P 用于电动机控制), 转换接触器 (对于 4P 用于配电)
II	规格: F185, F225
III	极数: 空白: 3 极 4: 4 极
IV	线圈电压代码: 见下表 空白: 不提供线圈,由客户自行安装本表所列线圈
V	线圈频率代码: 5: 50 Hz 6: 60 Hz 7: 40 ...400 Hz D: 直流 空白: 适用于 XUE 线圈或不提供线圈的版本

线圈电压代码 AC(V)

代码	B	E	F	FE	M	P	U	Q	V	N
电压	24	48	110	115	220	230	240	380	400	415-440

代码	E	F	G	L	M	U	Q	R
电压	48	110	120	200-208	220	240	380	440

代码	B	BA	BB	BC	BD	D	E	F	FE	G	H	L	M	P
电压	24	26	30	32	36	42	48	110	115	120-127	132	200-208	220	230
代码	U	UE	UF	Q	V	N	R	T	S	SC	X			
电压	240	265	280	380	400	415	440	460-480	500	575	600			

线圈电压代码 DC (V)

代码	B	E	F	G	M	U	R
电压	24	48	110	125	220-230	250	440-460

### 生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS  
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France  
 联系人: Marie-Christine Martinez  
 电话: +33 607995905  
 电子邮箱: Marie-Christine.Martinez@se.com  
 自我声明时间: 2021-07-28  
 自我声明地点: Eybens  
 指定签字人:   
 签章:

**Schneider Electric Industries SAS**  
 35 Rue Joseph Monier  
 92500 Rueil-Malmaison, France

### 授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司  
 地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座  
 联系人: 纪生奎  
 电话: 0086 4008101315  
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com  
 自我声明时间: 2021-07-28  
 自我声明地点: 北京  
 指定签字人:   
 签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001695

产品系列、型号、规格(附件):

线圈电压代码 KUE (V)	
代码	KUE
电压	100-250V ac 50/60Hz / 100-380V dc

备注: LC1F185KUE/ LC1F1854KUE 由不带线圈 LC1F185/LC1F1854 和线圈 LXEF250 及 LA4EM250FG 模块组成

LC1F225KUE/ LC1F2254KUE 由不带线圈 LC1F225/ LC1F2254 和线圈 LXEF250 及 LA4EM250FG 模块组成

## 生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS  
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France  
联系人: Marie-Christine Martinez  
电话: +33 607995905  
电子邮箱: Marie-Christine.Martinez@se.com  
自我声明时间: 2021-07-28  
自我声明地点: Eybens  
指定签字人:   
签章:

**Schneider Electric Industries SAS**  
35 Rue Joseph Monier  
92500 Rueil-Malmaison, France

## 授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司  
地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座  
联系人: 纪生奎  
电话: 0086 4008101315  
电子邮箱: helpdesk.china@se.com  
自我声明时间: 2021-07-28  
自我声明地点: 北京  
指定签字人:   
签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。