

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980309000475

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Schneider Electric Industries SAS
生产者地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 热过载继电器
产品系列、型号、规格: LRD33, LRD43; 详见附件
依据的标准: GB/T 14048.4-2020
生产企业名称: Schneider Electric France
生产企业地址: 6-8, rue du Bailly - BP 97812 -21078- Dijon Cedex France

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: Marie-Christine Martinez
电话: +33 607995905
电子邮箱: Marie-Christine.Martinez@se.com
自我声明时间: 2021-09-24
自我声明地点: Eybens
指定签字人: 
签章:

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison, France

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市朝阳区北京市朝阳区望京东路六号A座
联系人: 纪生奎
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2021-09-24
自我声明地点: 北京
指定签字人: 
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980309000475

产品系列、型号、规格(附件):

LRD33, LRD43
Ui:1000V(except LRD33656, LRD33676, LRD33696: 750V);
Uimp: 6kV;
Ue: 690V;
Ie: 17-25A, 23-32A, 30-40A, 37-50A, 48-65A, 55-70A, 63-80A, 80-104A, 95-120A, 110-140V;
脱扣级别: 10A;
极数:3P;
配用的辅助触头:(本体)
Ith:5A;
AC-15:Ue/Ie:120V/3A,600V/0.15A;
DC-13:Ue/Ie:125V/0.22A,250V/0.1A;
1NO+1NC

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: Marie-Christine Martinez
电话: +33 607995905
电子邮箱: Marie-Christine.Martinez@se.com
自我声明时间: 2021-09-24
自我声明地点: Eybens
指定签字人: 
签章:

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison, France

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市朝阳区北京市朝阳区望京东路六号A座
联系人: 纪生奎
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2021-09-24
自我声明地点: 北京
指定签字人: 
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980309000475

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

LRD	3	3	22	6	S303
I	II	III	IV	V	VI

I	产品基本型号 LRD 系列热过载继电器																				
II	壳体尺寸 3 或 4 (4 型与 3 型的差异: 4 型产品上增加了一个连接件以便于与 LCID115-150 交流接触器安装)																				
III	脱扣等级 3: 10A																				
IV	电流规格 (额定范围) <table border="1"> <tr><td>22</td><td>17-25 A</td></tr> <tr><td>53</td><td>23-32 A</td></tr> <tr><td>55</td><td>30-40 A</td></tr> <tr><td>57</td><td>37-50 A</td></tr> <tr><td>59</td><td>48-65 A</td></tr> <tr><td>61</td><td>55-70 A</td></tr> <tr><td>63</td><td>63-80 A</td></tr> <tr><td>65</td><td>80-104 A</td></tr> <tr><td>67</td><td>95-120 A</td></tr> <tr><td>69</td><td>110-140 A</td></tr> </table>	22	17-25 A	53	23-32 A	55	30-40 A	57	37-50 A	59	48-65 A	61	55-70 A	63	63-80 A	65	80-104 A	67	95-120 A	69	110-140 A
22	17-25 A																				
53	23-32 A																				
55	30-40 A																				
57	37-50 A																				
59	48-65 A																				
61	55-70 A																				
63	63-80 A																				
65	80-104 A																				
67	95-120 A																				
69	110-140 A																				
V	安装方式 空白: 非独立安装 (插入 LCID 接触器安装) 6: 独立安装																				
VI	可选项后缀 S303: 特殊客户专用, 此后缀仅加 LRD3353, LRD3355, LRD3357, LRD3359, LRD3361, LRD3363 之后																				

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: Marie-Christine Martinez
 电话: +33 607995905
 电子邮箱: Marie-Christine.Martinez@se.com
 自我声明时间: 2021-09-24
 自我声明地点: Eybens
 指定签字人:

Schneider Electric Industries SAS
 35 Rue Joseph Monier
 92500 Rueil-Malmaison, France

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 北京市朝阳区北京市朝阳区望京东路六号A座
 联系人: 纪生奎
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2021-09-24
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980309000475

产品系列、型号、规格(附件):

LRD	3	3	22	6	S203
I	II	III	IV	V	VI

I	Series designation
II	Size: 3 or 4 (Difference between size 3 & size 4: a connection is added in size 4 for connecting LCID115-150 AC contactors)
III	Tripping Class 3: 10A
IV	Setting range 22 17 - 25 A 53 23 - 32 A 55 30 - 40 A 57 37 - 50 A 59 48 - 65 A 61 55 - 70 A 63 63 - 80 A 65 80 - 104 A 67 95 - 120 A 69 110 - 140 A
V	Terminal covers Blank: provided 6: not provided
VI	Optional postfix: S303: specific references for specific customers, added only after LRD3353, LRD3355, LRD3357, LRD3359, LRD3361, LRD3363

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: Marie-Christine Martinez
电话: +33 607995905
电子邮箱: Marie-Christine.Martinez@se.com
自我声明时间: 2021-09-24
自我声明地点: Eybens
指定签字人:

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison, France

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市朝阳区北京市朝阳区望京东路六号A座
联系人: 纪生奎
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2021-09-24
自我声明地点: 北京
指定签字人:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。