



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010302785510

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

ETI Elektroelement d. o. o.
Obrezija 5, 1411 Izlake Slovenia

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关熔断器组

MGN02363 :Uimp:6kV; Ui:690V; Ith:63A; Ue: AC400V; Ie: AC-22A:63A,
AC-23A:35A; Icc: 50kA; 使用类别: AC-22A, AC-23A; 极数: 3P; 外壳防护等级:
IP20

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年06月13日 有效期至: 2030年06月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

