

IEC**IECEE**
CB
SCHEME

Ref. Certif. No.

CN18351

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE**Product
Produit

Residual Current Operated Circuit-breaker

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurSchneider Shanghai Low Voltage Terminal Apparatus Co.,Ltd.
No.159 Huangping Road, Minhang Development Zone, Shanghai,
P.R.ChinaName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantSchneider Shanghai Low Voltage Terminal Apparatus Co.,Ltd.
No.159 Huangping Road, Minhang Development Zone, Shanghai,
P.R.ChinaName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineSchneider Shanghai Low Voltage Terminal Apparatus Co.,Ltd.
No.159 Huangping Road, Minhang Development Zone, Shanghai,
P.R.China*Note: When more than one factory, please report on page 2*
*Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page*Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

See the Appendix

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Schneider Electric

Model / Type Ref.
Ref. De typeDPNa Vigi+, iDPNa Vigi+, DPNN Vigi+, iDPNN Vigi+,
SPNN VigiAdditional information (if necessary may also be reported
on page 2)Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être
indiqués sur la 2^{ème} page)A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la**PUBLICATION** **EDITION**
IEC 61009-1:1996+A1:2002+A2:2006 used in conjunction
with IEC 61009-2-2:1991As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this CertificateComme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

C009-CB2010CQC-027470

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**

Date: 2010-08-20

Signature:

Wang Kejiao

Issued 2003-05
China Quality Certification Centre
Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.ChinaTel: +86-10-83886666
Fax: +86-10-83886282website
www.cqc.com.cn**CB 0009206**

用騎縫章

| DPNa Vigi+, iDPNa Vigi+, | DPNN Vigi+, iDPNN Vigi+, | SPNN Vigi, |
|---|--|--|
| DPNa Vigi+, iDPNa Vigi+ Ue:AC230V In:10A,16A,20A,25A; Type C I Δ n: 30mA, Type AC,A ELE I Δ m=500A, Icn=Ics=4500A IP+N | DPNN Vigi+, iDPNN Vigi+ Ue:AC230V In:10A,16A,20A,25A; Type C I Δ n: 30mA, Type AC, A ELE I Δ m=500A, Icn=Ics=6000A IP+N | SPNN Vigi Ue:AC240V In:10A,16A,20A,25A; Type C I Δ n: 30mA, Type AC, A ELE I Δ m=500A, Icn=Ics=6000A IP+N |

证书