

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC20012255221

发证日期: 2021年08月24日

有效期至: 2031年08月24日

**委托人名称** 上海施耐德工业控制有限公司  
**及注册地址** 上海市普陀区绥德路 629 号

**制造商名称** 上海施耐德工业控制有限公司  
**及注册地址** 上海市普陀区绥德路 629 号

**生产企业名称** 上海施耐德工业控制有限公司  
**及生产地址** 上海市普陀区绥德路 629 号

**产品名称和系列、规格、型号** 电容接触器  
LC1DGK...C, LC1DLK...C, LC1DMK...C ; 参数及型号解释详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.4-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 07 月 16 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC20012255221

第 1 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LC1DGK...C, LC1DLK...C, LC1DMK...C

Uimp: 6kV;

Ui:690V;

LC1DGK...C:

AC-6b:

Ue /Qe/ Ie:

230V / 9.5kVar/23.9A, 400-415V / 16.7kVar/24.1A 440V / 16.7kVar/22A,

550V / 22.5kVar/23.7A, 690V / 28.5kVar/23.9A

LC1DLK...C:

AC-6b:

Ue / Qe/Ie:

230V / 11kVar/27.7A, 400-415V / 20kVar/28.9A, 440V / 21kVar/27.6A,

550V / 27kVar/28.4A, 690V / 33kVar/27.7A

LC1DMK...C:

AC-6b:

Ue / Qe/Ie:

230V / 14kVar/35.2A, 400-415V / 25kVar/36.1A, 440V / 27kVar/35.5A,

550V / 33kVar/34.7A, 690V / 42kVar/35.2A

Us: Us: 24V,110V,220V,380V 50Hz/60Hz;

3P;

IP20 (仅从正面/from front face only) ;

集成在接触器中的辅助触头:

1NO1NC

Ith:10A;

AC-15:120V/6A, 600V/1.2A;

DC-13:125V/1.1A, 600V/0.2A

集成在附加模块中的辅助触头:

1NC



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC20012255221

第 2 页 共 4 页


本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

lth:10A;

AC-15:120V/6A, 600V/1.2A;

DC-13:125V/0.55A, 600V/0.1A



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC20012255221

第3页 共4页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号解释：

|             |           |            |           |          |
|-------------|-----------|------------|-----------|----------|
| <u>LC1D</u> | <u>M</u>  | <u>K</u>   | <u>M7</u> | <u>C</u> |
| <u>I</u>    | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> |

|            |   |
|------------|---|
| <u>I</u>   | <u>LC1D</u> 产品基本型号                      |
| <u>II</u>  | 规格：<br><u>G</u><br><u>L</u><br><u>M</u> |
| <u>III</u> | 表示用于切换电容器                               |
| <u>IV</u>  | 线圈代码<br>见下表                             |
| <u>V</u>   | <u>C</u> :中国制造                          |

| <u>线圈代码</u> | <u>Us(V)</u> | <u>频率</u>        |
|-------------|--------------|------------------|
| <u>B7</u>   | <u>24</u>    | <u>50 / 60Hz</u> |
| <u>F7</u>   | <u>110</u>   |                  |
| <u>M7</u>   | <u>220</u>   |                  |
| <u>Q7</u>   | <u>380</u>   |                  |

|             |           |            |           |          |
|-------------|-----------|------------|-----------|----------|
| <u>LC1D</u> | <u>M</u>  | <u>K</u>   | <u>M7</u> | <u>C</u> |
| <u>I</u>    | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> |



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC20012255221

第 4 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| I   | LC1D Basic product type             |
| II  | Size<br>G<br>L<br>M                 |
| III | For capacitor switching application |
| IV  | Coil code<br>See table below:       |
| V   | C: Made in China                    |

| Coil code | Us(V) | Frequency |
|-----------|-------|-----------|
| B7        | 24    | 50 / 60Hz |
| F7        | 110   |           |
| M7        | 220   |           |
| Q7        | 380   |           |



中国质量认证中心