

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010303672662

发证日期: 2022年02月23日

有效期至: 2031年08月03日

委托人名称	上海施耐德工业控制有限公司
及注册地址	上海市普陀区绥德路629号
制造商名称	Schneider Electric Industries SAS
及注册地址	35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
生产企业名称	SCHNEIDER ELECTRIC INDIA Pvt. Ltd
及生产地址	SURVEY NO 215VILLAGE – GAGILLAPUR MEDAK ROADRANGAREDDY DISTRICTHYDERABAD – 500 043, (A.P.) INDIA
产品名称和系列、 规格、型号	控制继电器 CAE22...,CAE31...,CAE40...;Ui:690V;Uimp:6kV;Ith:10A;AC-15:Ue/Ie:AC220V/2.1A,AC3 80V/1.3A,AC660V/0.75A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A;Us: 24V/36V/48V/110V/220V/240V/380V/415V/440V 50Hz,24V/110V/220V/380V/440V 60Hz, AC24V/48V/110V/220V/230V/380V 50/60Hz;详细型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.5-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年08月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010303672662

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

<u>CAE</u>	<u>22</u>	<u>M5</u>
I	II	III

I	CAE 控制继电器优化型基本型号
II	触头对数: 22: 2 NO+2 NC 31: 3 NO+1 NC 40: 4 NO
III	线圈电压-频率代码: 见表 1

表 1

代码	电压-频率
B5	24V-AC50Hz
CC5	36V-AC50Hz
E5	48V- AC50Hz
F5	110V- AC50Hz
M5	220V- AC50Hz
U5	240V- AC50Hz
Q5	380V- AC50Hz
N5	415V- AC50Hz
R5	440V- AC50Hz
B6	24V-AC60Hz
F6	110V-AC60Hz
M6	220V-AC60Hz



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2014010303672662

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

Q6	380V-AC60Hz
R6	440V-AC60Hz
B7	24V-AC50/60Hz
E7	48V- AC50/60Hz
F7	110V- AC50/60Hz
M7	220V- AC50/60Hz
P7	230V- AC50/60Hz
Q7	380V- AC50/60Hz



中国质量认证中心