

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2014010304672659

发证日期: 2023年05月08日

有效期至: 2031年08月09日

委托人名称 上海施耐德工业控制有限公司  
及注册地址 上海市普陀区绥德路 629 号

制造商名称 Schneider Electric Industries SAS  
及注册地址 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称 SCHNEIDER ELECTRIC INDIA Pvt. Ltd  
及生产地址 SURVEY NO 215VILLAGE - GAGILLAPUR MEDAK ROADRANGAREDDY  
DISTRICTHYDERABAD - 500 043, (A.P.) INDIA

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器  
LC1E25... ;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2014010304672659

第 1 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LC1E25...

Ui: 690V;

Uimp:6kV;

Ith:36A;

AC-3:Ue/ Ie:220/230/25A , 380V/25A, 400/415V/25A, 440V/25A;

AC-3e:Ue/ Ie:220/230/25A , 380V/25A, 400/415V/25A, 440V/25A;

AC-4:Ue/ Ie: 220/230/20.9A , 380V/20.9A, 400/415V/20.9A, 440V/20.9A;

Us:AC24V, 36V, 48V, 110V, 220V, 240V, 380V, 415V, 440V 50Hz;

AC24V, 110V, 220V, 380V, 440V 60Hz;

AC24V, 48V, 110V, 220V, 230V, 380V 50/60Hz;

3P;

配用的辅助触头:(本体)

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:380V/1.3A, 660V/0.75A;

DC-13:Ue/Ie:220V/0.3A;

1NO, 1NC



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2014010304672659

第 2 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

<u>LC1E</u>	<u>25</u>	<u>10</u>	<u>M</u>	<u>6</u>
I	II	III	IV	V

I	交流接触器基本型号: LC1E 交流接触器优化型基本型号
II	产品规格 25
III	辅助触头类型 10: 1NO 01: 1NC
IV	线圈电压代码 见表 2
V	线圈频率代码(见表 2) 5: 50Hz 6: 60Hz 7: 50/60Hz

表 2

线圈电压代码	电压 - 频率
B5	24V-AC50Hz
CC5	36V-AC50Hz
E5	48V- AC50Hz
F5	110V- AC50Hz
M5	220V- AC50Hz
U5	240V- AC50Hz



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2014010304672659

第 3 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

Q5	380V- AC50Hz
N5	415V- AC50Hz
R5	440V- AC50Hz
B6	24V-AC60Hz
F6	110V-AC60Hz
M6	220V-AC60Hz
Q6	380V-AC60Hz
R6	440V-AC60Hz
B7	24V-AC50/60Hz
E7	48V- AC50/60Hz
F7	110V- AC50/60Hz
M7	220V- AC50/60Hz
P7	230V- AC50/60Hz
Q7	380V- AC50/60Hz



中国质量认证中心