



Ref. Certif. No.

CN44350

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)  
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

## CB TEST CERTIFICATE

Product  
Produit

Moulded Case Circuit-breakers

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeur

Schneider Electric Industries SAS  
31 Rue Pierre Mendès France, Eybens, 38050 GRENOBLE  
Cedex 9 - France

Name and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricant

Schneider Merlin Gerin Low Voltage (Tianjin)Co., Ltd.  
No.66 Muning Road, TEDA, Tianjin, P.R.China

Name and address of the factory  
Nome et adresse de l'usine

Schneider Merlin Gerin Low Voltage (Tianjin)Co., Ltd.  
No.66 Muning Road, TEDA, Tianjin, P.R.China

Note: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2<sup>ème</sup> page

See the Appendix

Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Schneider Electric

Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

C65L-DC, C60H-DC

Model / Type Ref.  
Ref. De type

Additional information (if necessary may also be reported  
on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être  
indiqués sur la 2<sup>ème</sup> page)

IEC 60947-2:2016(5th Edition) **PUBLICATION** **EDITION**

A sample of the product was tested and found  
to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été  
considéré conforme à la

00901-CB2018CQC-081495

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part  
of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de  
référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Date: Aug.17,2018

Signature:

Wang Kejiao

C65L-DC, C60H-DC

Ui: 500V

Uimp: 6kV

C60H-DC:

Ue=DC110V/220V/250V (1P),220V/440V/500V (2P in series);

In=0.5,1,2,3,4,5,6,8,10,13,15,16,20,25,30,32,35,40,50,63A(C curve);

In=6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63A(B curve);In =1,2,3,4,6,8,10,13,16, 20,25,32,40,50,63A(K curve);

Icu=20kA(DC110V/1P,DC220V/2P); Icu=10kA(DC220V/1P,DC440V/2P);

Icu=6kA(DC250V/1P,DC500V/2P);

Ics=15kA(DC110V/1P,DC220V/2P); Ics=7.5kA(DC220V/1P, DC440V/2P);

Ics=4.5kA(DC250V/1P,DC500V/2P);

Selectivity category: A

1P, 2P;

C65L-DC:

Ue=DC110V/220V/250V (1P), 220V/440V/500V(2P in series);

In=1,2,3,4,5,6,8,10,13,15,16,20,25,30,32,35,40,50,63A(C curve);

Icu=20kA(DC110V/1P,DC220V/2P); Icu=10kA(DC220V/1P,DC440V/2P);

Icu=6kA(DC250V/1P,DC500V/2P);

Ics=15kA(DC110V/1P,DC220V/2P);

Ics=7.5kA(DC220V/1P,DC440V/2P);Ics=4.5kA,(DC250V/1P,DC500V/2P);

Selectivity category: A;

1P, 2P

Suitability for insulation

Page 1 of 1

Additional information (if necessary)

Information complémentaire (si nécessaire)

Date: Aug.17,2018

Signature:



Wang Kejiao