

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

CB TEST CERTIFICATE

Product	Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations
Name and address of the applicant	SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS 31 rue Pierre Mendes France, Eybens 38050 GRENOBLE Cedex 9 FRANCE
Name and address of the manufacturer	SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS 31 rue Pierre Mendes France, Eybens 38050 GRENOBLE Cedex 9 FRANCE
Name and address of the factory	/
Note: When more than one factory, please report on page 2	<input checked="" type="checkbox"/> Additional Information on page 2
Ratings and principal characteristics	See Annex
Trademark / Brand (if any)	
Customer's Testing Facility (CTF) Stage used	/
Model / Type Ref.	iC60H
Additional information (if necessary may also be reported on page 2)	Supersedes CBTC FR_709988/A1 dated 13/11/2020 : Update further to the evolution of the standard(s) <input type="checkbox"/> Additional Information on page 2
A sample of the product was tested and found to be in conformity with	IEC 60898-1:2015 +A1:2019
As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate	TR n° 171846-763254

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body



LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques
33, avenue du Général Leclerc – BP8
FR 92 266 Fontenay aux Roses Cedex
www.lcie.fr

Date: 18/11/2021

Signature:  **Julien GAUTHIER**
Certification Officer

LABORATOIRE CENTRAL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33 avenue du Général Leclerc
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

ANNEX

Name and address of the factories:**MERLIN GERIN ALES**

16 Boulevard CHARLES PEGUY
30319 ALES CEDEX
FRANCE

SCHNEIDER ELECTRIC BULGARIA FOOD

Plovdiv plant
4202 RADINOVO PLOVDIV
BULGARIA


Schneider Electric India Pvt. Ltd.

Plot No - 172, Poonamallee Bye Pass Road, Poonamallee, Tamil Nadu
600056 CHENNAI
INDIA



LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques
33, avenue du Général Leclerc – BP8
FR 92 266 Fontenay aux Roses Cedex
www.lcie.fr

Date: 18/11/2021

Signature:  **Julien GAUTHIER**
Certification Officer



LABORATOIRE CENTRAL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33, avenue du Général Leclerc
FR 92266 FONTENAY AUX ROSES

ANNEX

REFERENCES, PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Series iC60H

Generic references : iC60Hxxx

x. : Number of poles

.x. : In (A)

..x : Instantaneous tripping current

Examples of references :

iC60H 1P 0,5A B : Icn : 10000 A, 1P, In 0,5 A, curve B

iC60H 1PPN 0,5A : Icn 10000 A, 1+N, In 0,5 A, curve C


iC60H 3P 40A D : Icn 10000 A, 3P, In 40 A, curve D

Rated operational voltage Ue : (V)	1P : 230/400, 240/415 1P+N : 230, 240 2P, 3P, 4P : 400, 415
Rated current In : (A)	B : 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 C : 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 D : 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40
Rated frequency : (Hz)	50/60
Nature of supply :	~
Total number of poles :	1, 1+N (neutral on left), 2, 3, 4
Number of protected poles :	Tous / all
Rated insulation voltage Ui : (V)	500
Rated impulse withstand voltage Uimp : (V)	4000
Instantaneous tripping current :	B, C, D
Reference ambient calibration air temperature : (°C)	30
Rated short-circuit capacity Icn : (A)	10000
Rated making and breaking capacity on one pole separate Icn1: (A)	10000
Energy limiting class (I ² t) : according to EN 60898-1	3
Grid distance (short-circuit tests) :	55mm from 0,5A up to 25A / 65mm from 32A up to 63A
Protection against external influences :	enclosed
Protection degree :	IP20
Material group :	II
Method of mounting :	panel board/distribution board, on rail
Method of electrical connection	not associated with the mechanical-mounting
Type of terminals :	pillar terminals
Nominal diameter of thread : (mm)	5,0 from 0,5 A up to 25 A / 6,5 from 32 A up to 63 A
Operating means	lever



LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques
33, avenue du Général Leclerc – BP8
FR 92 266 Fontenay aux Roses Cedex
www.lcie.fr

Date: 18/11/2021

Signature:  Julien GAUTHIER
Certification Officer

LABORATOIRE CENTRAL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33, avenue du Général Leclerc
92266 FONTENAY AUX ROSES

Référence générique <i>Generic reference</i>	lcn (A)	Caractéristique de déclenchement instantané <i>Instantaneous tripping current</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>	In (A)	Site de fabrication <i>Factory Alès</i>	Site de fabrication <i>Factory Plovdiv</i>	Site de fabrication <i>Factory Chennai</i>
iC60H 1P 0,5A B	10000	B	1	0,5	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 1P 1A B	10000	B	1	1	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 1P 2A B	10000	B	1	2	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 1P 3A B	10000	B	1	3	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 1P 4A B	10000	B	1	4	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 1P 6A B	10000	B	1	6	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 1P 10A B	10000	B	1	10	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 1P 13A B	10000	B	1	13	X (1)	X (1)	X (1)
iC60H 1P 16A B	10000	B	1	16	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 1P 20A B	10000	B	1	20	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 1P 25A B	10000	B	1	25	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 1P 32A B	10000	B	1	32	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 1P 40A B	10000	B	1	40	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 1P 50A B	10000	B	1	50	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 1P 63A B	10000	B	1	63	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 1PPN 0,5A B	10000	B	1+N	0,5	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 1A B	10000	B	1+N	1	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 2A B	10000	B	1+N	2	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 3A B	10000	B	1+N	3	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 4A B	10000	B	1+N	4	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 6A B	10000	B	1+N	6	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 10A B	10000	B	1+N	10	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 13A B	10000	B	1+N	13	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 16A B	10000	B	1+N	16	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 20A B	10000	B	1+N	20	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 25A B	10000	B	1+N	25	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 32A B	10000	B	1+N	32	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 40A B	10000	B	1+N	40	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 50A B	10000	B	1+N	50	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 63A B	10000	B	1+N	63	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 2P 0,5A B	10000	B	2	0,5	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 2P 1A B	10000	B	2	1	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 2P 2A B	10000	B	2	2	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 2P 3A B	10000	B	2	3	X (1)	X (1)	X (1)
iC60H 2P 4A B	10000	B	2	4	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 2P 6A B	10000	B	2	6	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 2P 10A B	10000	B	2	10	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 2P 13A B	10000	B	2	13	X (1)	X (1)	X (1)
iC60H 2P 16A B	10000	B	2	16	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 2P 20A B	10000	B	2	20	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 2P 25A B	10000	B	2	25	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 2P 32A B	10000	B	2	32	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 2P 40A B	10000	B	2	40	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 2P 50A B	10000	B	2	50	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 2P 63A B	10000	B	2	63	X (1)	X (2)	X (2)



LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques
33, avenue du Général Leclerc – BP8
FR 92 266 Fontenay aux Roses Cedex
www.lcie.fr



LABORATOIRE CENTRAL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33, avenue du Général Leclerc
92266 FONTENAY AUX ROSES

Date: 18/11/2021

Signature: **Julien GAUTHIER**
Certification Officer

Référence générique <i>Generic reference</i>	Icn (A)	Caractéristique de déclenchement instantané <i>Instantaneous tripping current</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>	In (A)	Site de fabrication <i>Factory Alès</i>	Site de fabrication <i>Factory Plovdiv</i>	Site de fabrication <i>Factory Chennai</i>
iC60H 3P 0,5A B	10000	B	3	0,5	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 3P 1A B	10000	B	3	1	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 3P 2A B	10000	B	3	2	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 3P 3A B	10000	B	3	3	X (1)	X (1)	X (1)
iC60H 3P 4A B	10000	B	3	4	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 3P 6A B	10000	B	3	6	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 3P 10A B	10000	B	3	10	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 3P 13A B	10000	B	3	13	X (1)	X (1)	X (1)
iC60H 3P 16A B	10000	B	3	16	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 3P 20A B	10000	B	3	20	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 3P 25A B	10000	B	3	25	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 3P 32A B	10000	B	3	32	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 3P 40A B	10000	B	3	40	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 3P 50A B	10000	B	3	50	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 3P 63A B	10000	B	3	63	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 4P 0,5A B	10000	B	4	0,5	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 4P 1A B	10000	B	4	1	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 4P 2A B	10000	B	4	2	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 4P 3A B	10000	B	4	3	X (1)	X (1)	X (1)
iC60H 4P 4A B	10000	B	4	4	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 4P 6A B	10000	B	4	6	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 4P 10A B	10000	B	4	10	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 4P 13A B	10000	B	4	13	X (1)	X (1)	X (1)
iC60H 4P 16A B	10000	B	4	16	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 4P 20A B	10000	B	4	20	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 4P 25A B	10000	B	4	25	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 4P 32A B	10000	B	4	32	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 4P 40A B	10000	B	4	40	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 4P 50A B	10000	B	4	50	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 4P 63A B	10000	B	4	63	X (1)	X (2)	X (2)



LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques
33, avenue du Général Leclerc – BP8
FR 92 266 Fontenay aux Roses Cedex
www.lcie.fr



LABORATOIRE CENTRAL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33, avenue du Général Leclerc
92266 FONTENAY AUX ROSES

Signature: **Julien GAUTHIER**
Certification Officer

Date: 18/11/2021

Référence générique <i>Generic reference</i>	Icn (A)	Caractéristique de déclenchement instantané <i>Instantaneous tripping current</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>	In (A)	Site de fabrication <i>Factory Alès</i>	Site de fabrication <i>Factory Plovdiv</i>	Site de fabrication <i>Factory Chennai</i>
iC60H 1P 0,5A C	10000	C	1	0,5	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 1P 1A C	10000	C	1	1	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 1P 2A C	10000	C	1	2	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 1P 3A C	10000	C	1	3	X (1)	X (1)	X (1)
iC60H 1P 4A C	10000	C	1	4	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 1P 6A C	10000	C	1	6	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 1P 10A C	10000	C	1	10	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 1P 13A C	10000	C	1	13	X (1)	X (1)	X (1)
iC60H 1P 16A C	10000	C	1	16	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 1P 20A C	10000	C	1	20	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 1P 25A C	10000	C	1	25	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 1P 32A C	10000	C	1	32	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 1P 40A C	10000	C	1	40	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 1P 50A C	10000	C	1	50	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 1P 63A C	10000	C	1	63	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 1PPN 0,5A C	10000	C	1+N	0,5	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 1A C	10000	C	1+N	1	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 2A C	10000	C	1+N	2	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 3A C	10000	C	1+N	3	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 4A C	10000	C	1+N	4	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 6A C	10000	C	1+N	6	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 10A C	10000	C	1+N	10	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 13A C	10000	C	1+N	13	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 16A C	10000	C	1+N	16	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 20A C	10000	C	1+N	20	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 25A C	10000	C	1+N	25	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 32A C	10000	C	1+N	32	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 40A C	10000	C	1+N	40	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 50A C	10000	C	1+N	50	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 1PPN 63A C	10000	C	1+N	63	X (1)	X (1)	X (2)
iC60H 2P 0,5A C	10000	C	2	0,5	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 2P 1A C	10000	C	2	1	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 2P 2A C	10000	C	2	2	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 2P 3A C	10000	C	2	3	X (1)	X (1)	X (1)
iC60H 2P 4A C	10000	C	2	4	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 2P 6A C	10000	C	2	6	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 2P 10A C	10000	C	2	10	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 2P 13A C	10000	C	2	13	X (1)	X (1)	X (1)
iC60H 2P 16A C	10000	C	2	16	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 2P 20A C	10000	C	2	20	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 2P 25A C	10000	C	2	25	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 2P 32A C	10000	C	2	32	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 2P 40A C	10000	C	2	40	X (1)	X (2)	X (2)



LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques
33, avenue du Général Leclerc – BP8
FR 92 266 Fontenay aux Roses Cedex
www.lcie.fr



LABORATOIRE CENTRAL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33, avenue du Général Leclerc
92266 FONTENAY AUX ROSES

Date: 18/11/2021


Signature: **Julien GAUTHIER**
Certification Officer

Référence générique Generic reference	Icn (A)	Caractéristique de déclenchement instantané Instantaneous tripping current	Nombre de pôles Number of poles	In (A)	Site de fabrication Factory Alès	Site de fabrication Factory Plovdiv	Site de fabrication Factory Chennai
iC60H 2P 50A C	10000	C	2	50	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 2P 63A C	10000	C	2	63	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 3P 0,5A C	10000	C	3	0,5	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 3P 1A C	10000	C	3	1	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 3P 2A C	10000	C	3	2	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 3P 3A C	10000	C	3	3	X (1)	X (1)	X (1)
iC60H 3P 4A C	10000	C	3	4	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 3P 6A C	10000	C	3	6	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 3P 10A C	10000	C	3	10	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 3P 13A C	10000	C	3	13	X (1)	X (1)	X (1)
iC60H 3P 16A C	10000	C	3	16	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 3P 20A C	10000	C	3	20	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 3P 25A C	10000	C	3	25	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 3P 32A C	10000	C	3	32	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 3P 40A C	10000	C	3	40	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 3P 50A C	10000	C	3	50	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 3P 63A C	10000	C	3	63	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 4P 0,5A C	10000	C	4	0,5	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 4P 1A C	10000	C	4	1	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 4P 2A C	10000	C	4	2	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 4P 3A C	10000	C	4	3	X (1)	X (1)	X (1)
iC60H 4P 4A C	10000	C	4	4	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 4P 6A C	10000	C	4	6	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 4P 10A C	10000	C	4	10	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 4P 13A C	10000	C	4	13	X (1)	X (1)	X (1)
iC60H 4P 16A C	10000	C	4	16	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 4P 20A C	10000	C	4	20	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 4P 25A C	10000	C	4	25	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 4P 32A C	10000	C	4	32	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 4P 40A C	10000	C	4	40	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 4P 50A C	10000	C	4	50	X (1)	X (2)	X (2)
iC60H 4P 63A C	10000	C	4	63	X (1)	X (2)	X (2)



LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques
33, avenue du Général Leclerc – BP8
FR 92 266 Fontenay aux Roses Cedex
www.lcie.fr

Date: 18/11/2021

Signature:  Julien GAUTHIER
Certification Officer



LABORATOIRE CENTRAL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33, avenue du Général Leclerc
92266 FONTENAY AUX ROSES

Référence générique <i>Generic reference</i>	Icn (A)	Caractéristique de déclenchement instantané <i>Instantaneous tripping current</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>	In (A)	Site de fabrication <i>Factory Alès</i>	Site de fabrication <i>Factory Plovdiv</i>	Site de fabrication <i>Factory Chennai</i>
iC60H 1P 0,5A D	10000	D	1	0,5	X (1)	X (2)	-
iC60H 1P 1A D	10000	D	1	1	X (1)	X (2)	-
iC60H 1P 2A D	10000	D	1	2	X (1)	X (2)	-
iC60H 1P 3A D	10000	D	1	3	X (1)	X (1)	-
iC60H 1P 4A D	10000	D	1	4	X (1)	X (2)	-
iC60H 1P 6A D	10000	D	1	6	X (1)	X (2)	-
iC60H 1P 10A D	10000	D	1	10	X (1)	X (2)	-
iC60H 1P 13A D	10000	D	1	13	X (1)	X (1)	-
iC60H 1P 16A D	10000	D	1	16	X (1)	X (2)	-
iC60H 1P 20A D	10000	D	1	20	X (1)	X (2)	-
iC60H 1P 25A D	10000	D	1	25	X (1)	X (2)	-
iC60H 1P 32A D	10000	D	1	32	X (1)	X (2)	-
iC60H 1P 40A D	10000	D	1	40	X (1)	X (2)	-
iC60H 1PPN 0,5A D	10000	D	1+N	0,5	X (1)	X (1)	-
iC60H 1PPN 1A D	10000	D	1+N	1	X (1)	X (1)	-
iC60H 1PPN 2A D	10000	D	1+N	2	X (1)	X (1)	-
iC60H 1PPN 3A D	10000	D	1+N	3	X (1)	X (1)	-
iC60H 1PPN 4A D	10000	D	1+N	4	X (1)	X (1)	-
iC60H 1PPN 6A D	10000	D	1+N	6	X (1)	X (1)	-
iC60H 1PPN 10A D	10000	D	1+N	10	X (1)	X (1)	-
iC60H 1PPN 13A D	10000	D	1+N	13	X (1)	X (1)	-
iC60H 1PPN 16A D	10000	D	1+N	16	X (1)	X (1)	-
iC60H 1PPN 20A D	10000	D	1+N	20	X (1)	X (1)	-
iC60H 1PPN 25A D	10000	D	1+N	25	X (1)	X (1)	-
iC60H 1PPN 32A D	10000	D	1+N	32	X (1)	X (1)	-
iC60H 1PPN 40A D	10000	D	1+N	40	X (1)	X (1)	-
iC60H 2P 0,5A D	10000	D	2	0,5	X (1)	X (2)	-
iC60H 2P 1A D	10000	D	2	1	X (1)	X (2)	-
iC60H 2P 2A D	10000	D	2	2	X (1)	X (2)	-
iC60H 2P 3A D	10000	D	2	3	X (1)	X (1)	-
iC60H 2P 4A D	10000	D	2	4	X (1)	X (2)	-
iC60H 2P 6A D	10000	D	2	6	X (1)	X (2)	-
iC60H 2P 10A D	10000	D	2	10	X (1)	X (2)	-
iC60H 2P 13A D	10000	D	2	13	X (1)	X (1)	-
iC60H 2P 16A D	10000	D	2	16	X (1)	X (2)	-
iC60H 2P 20A D	10000	D	2	20	X (1)	X (2)	-
iC60H 2P 25A D	10000	D	2	25	X (1)	X (2)	-
iC60H 2P 32A D	10000	D	2	32	X (1)	X (2)	-
iC60H 2P 40A D	10000	D	2	40	X (1)	X (2)	-



LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques
33, avenue du Général Leclerc – BP8
FR 92 266 Fontenay aux Roses Cedex
www.lcie.fr



LABORATOIRE CENTRAL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33, avenue du Général Leclerc
92266 FONTENAY AUX ROSES

Date: 18/11/2021

Signature: **Julien GAUTHIER**
Certification Officer

Référence générique <i>Generic reference</i>	Icn (A)	Caractéristique de déclenchement instantané <i>Instantaneous tripping current</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>	In (A)	Site de fabrication <i>Factory Alès</i>	Site de fabrication <i>Factory Plovdiv</i>	Site de fabrication <i>Factory Chennai</i>
iC60H 3P 0,5A D	10000	D	3	0,5	X (1)	X (2)	-
iC60H 3P 1A D	10000	D	3	1	X (1)	X (2)	-
iC60H 3P 2A D	10000	D	3	2	X (1)	X (2)	-
iC60H 3P 3A D	10000	D	3	3	X (1)	X (1)	-
iC60H 3P 4A D	10000	D	3	4	X (1)	X (2)	-
iC60H 3P 6A D	10000	D	3	6	X (1)	X (2)	-
iC60H 3P 10A D	10000	D	3	10	X (1)	X (2)	-
iC60H 3P 13A D	10000	D	3	13	X (1)	X (1)	-
iC60H 3P 16A D	10000	D	3	16	X (1)	X (2)	-
iC60H 3P 20A D	10000	D	3	20	X (1)	X (2)	-
iC60H 3P 25A D	10000	D	3	25	X (1)	X (2)	-
iC60H 3P 32A D	10000	D	3	32	X (1)	X (2)	-
iC60H 3P 40A D	10000	D	3	40	X (1)	X (2)	-
iC60H 4P 0,5A D	10000	D	4	0,5	X (1)	X (2)	-
iC60H 4P 1A D	10000	D	4	1	X (1)	X (2)	-
iC60H 4P 2A D	10000	D	4	2	X (1)	X (2)	-
iC60H 4P 3A D	10000	D	4	3	X (1)	X (1)	-
iC60H 4P 4A D	10000	D	4	4	X (1)	X (2)	-
iC60H 4P 6A D	10000	D	4	6	X (1)	X (2)	-
iC60H 4P 10A D	10000	D	4	10	X (1)	X (2)	-
iC60H 4P 13A D	10000	D	4	13	X (1)	X (1)	-
iC60H 4P 16A D	10000	D	4	16	X (1)	X (2)	-
iC60H 4P 20A D	10000	D	4	20	X (1)	X (2)	-
iC60H 4P 25A D	10000	D	4	25	X (1)	X (2)	-
iC60H 4P 32A D	10000	D	4	32	X (1)	X (2)	-
iC60H 4P 40A D	10000	D	4	40	X (1)	X (2)	-

X (1) : Lorsque l'usine produit la référence sans solutions alternatives / *When the factory produces the reference without alternative solutions*

X (2) : Lorsque l'usine produit la référence avec et sans solutions alternatives / *When the factory produces the reference with and without alternative solutions*


- : Lorsque l'usine ne produit pas la référence / *When the factory does not produce the reference*



LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques
33, avenue du Général Leclerc – BP8
FR 92 266 Fontenay aux Roses Cedex
www.lcie.fr

LABORATOIRE CENTRAL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33, avenue du Général Leclerc
92266 FONTENAY AUX ROSES

Date: 18/11/2021

Signature:  Julien GAUTHIER
Certification Officer