



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Date: 2014-09-11

Signature:

Wang Kejiao

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être
indiqués sur la 2^{ème} page)
A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la
As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

Product
Auxiliary Contact Block

Name and address of the applicant
Schneider Electric Industries SAS
31 Rue Pierre Mendès France, Eybens, 38050 GRENOBLE Cedex
9 - France

Name and address of the manufacturer
Schneider Electric Industries SAS
89 Boulevard Franklin Roosevelt - Rueil Malmaison 92500 -
France

Name and address of the factory
Manusotra
Petit Condal, 71480 Condal France

Trademark (if any)
Schneider Electric

Model / Type Ref.
GV3-A08, GV3-A09

Values and principal characteristics
U: 690V; Ith=6A; Ue/Ie: AC-15; AC240V/3A, 690V/0.3A; DC-
13; DC220V/0.3A; IP20

Ratings and principal characteristics
IEC 60947-5-1:2003(3rd Edition)+A1:2009, IEC 60947-
1:2007(5th Edition)+A1:2010

Ref. De type
00901-CB2013CQC-055074

Publication
EDITION

CB TEST CERTIFICATE

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC
CB SCHEME



Ref. Certif. No.

CN30577