



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010304059255

委托人名称、地址

上海施耐德工业控制有限公司
中国上海市普陀区绥德路629号

生产者(制造商)名称、地址

Schneider Electric a. s.
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

生产企业名称、地址

Schneider Electric a. s.
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

产品名称和系列、规格、型号

辅助触头模块

GVAN, GVAD, GVAM, GVAU, GVAS, GVAX(详见附件); GVAN, GVAD, GVAM, GVAU, GVAS:Ui=690V;
GVAX:Ui=500V; GVAD 瞬动触头和GVAN:Ith=6A;AC-15:Ie/Ue:0.6A/690V;DC-
13:Ie/Ue:0.5A/240V; GVAD故障信号触头和GVAM:Ith=2.5A;AC-
14:Ie/Ue:0.3A/240V;DC-13:Ie/Ue:0.15A/60V

产品标准和技术要求

GB 14048.5-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2015年07月20日 有效期至: 2020年07月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2003年07月11日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1161545



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2003010304059255

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Schneider Shanghai Industrial Control Co., Ltd
629 Sui De Road, Pu Tuo District, Shanghai, P.R.C

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Schneider Electric a. s.
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Schneider Electric a. s.
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Auxiliary Contact Block

GVAN, GVAD, GVAM, GVAU, GVAS, GVAX; GVAN, GVAD, GVAM, GVAU, GVAS:Ui=690V,
GVAX:Ui=500V; GVAD instantaneous action contact and GVAN:Ith=6A;AC-
15:Ie/Ue:0.6A/690V;DC-13:Ie/Ue:0.5A/240V; GVAD fault signaling contact and
GVAM:Ith=2.5A,AC-14:Ie/Ue:0.3A/240V;DC-13:Ie/Ue:0.15A/60V

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.5-2008

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification(REF NO. CNCA-C03-02:2014).

Date of issue: Jul.20, 2015 Date of expiry: Jul.20, 2020

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Jul.11, 2003

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>

Q 1161545



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2003010304059255

纸号: 1161545

型号的解释:

GV	AD	1010
I	II	III

I	产品基本名称 GV 辅助触头模块
II	功能 AN: 侧面安装辅助触头模块, 瞬动触头 AD: 侧面安装辅助触头模块, 故障信号触头+瞬动触头 AM: 侧面安装辅助触头模块, 短路故障信号触头 AU: 欠压脱扣 AS: 分励脱扣 AX: 欠压脱扣INRS (仅仅装在 GV2-ME)
II I	触头型式或者电压/ 频率代码 GVAN触头型式: 11: 1NO+1NC 20: 2NO GVAD触头型式: 1010: 1NO故障信号触头+ 1NO瞬动触头 1001: 1NO故障信号触头+ 1NC瞬动触头 0110: 1NC故障信号触头+ 1NO瞬动触头 0101: 1NC故障信号触头+ 1NC瞬动触头

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 2 页

证书编号: 2003010304059255

纸号: 1161545

<p>GVAM触头型式</p> <p>11: 1 C/O短路故障信号触头</p> <p>GVAU/GVAS/GVAX电压 / 频率代码</p> <p>025 : 24 V - 50 Hz</p> <p>026 : 24 V - 60 Hz</p> <p>055 : 48 V - 50 Hz</p> <p>056 : 48 V - 60 Hz</p> <p>107 : 100 V - 50 Hz / 100..110 V - 60 Hz</p> <p>115 : 110..115 V - 50 Hz / 127 V - 60 Hz</p> <p>116 : 110..115 V - 60 Hz</p> <p>125 : 120..127 V - 50 Hz</p> <p>207 : 200 V - 50 Hz / 200..220 V - 60 Hz</p> <p>225 : 220..240 V - 50 Hz</p> <p>226 : 220..240 V - 60 Hz</p> <p>385 : 380..400 V - 50 Hz / 440 V - 60 Hz</p> <p>386 : 380..400 V - 60 Hz</p> <p>415 : 415..440 V - 50 Hz / 480 V - 60 Hz</p> <p>416 : 415 V - 60 Hz</p> <p>505 : 500 V - 50 Hz / 600 V - 60 Hz</p>

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

