



LCIE

# LICENCE



APPAREILLAGE ELECTRIQUE DOMESTIQUE

**LCIE N° : NF012\_4625**

Titulaire :  
*License Holder:*

**SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS**  
31 rue Pierre Mendès France, Eybens  
38050 GRENOBLE Cedex 9  
France

Site de fabrication :  
*Factory:*

**SCHNEIDER ELECTRIC BULGARIA EOOD (N° 1764AP)**  
Plovdiv plant  
4202 RADINOVO PLOVDIV  
BULGARIE

Produit :  
*Product:*

**Télérupteur**  
*Remote-control switch*  
Télérupteurs *Electromagnetic remote-control switches*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*



Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

Gamme / Series : iTL  
Voir Annexe / *See annex*

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

/

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008  
EN 60669-2-2:2006

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

STR/B17/2024 / TR N° 58717901/00, 58717905/01,  
58717903/00, 58717901/00 à/to 58717901/15,  
58717901/21 et/and 58717901/22, CB BE-11967

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancels and replaces (if necessary):*

La licence / *License* 601851 du/of 24/09/2010. Changement de site de fabrication / *Change of factory*

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 13/03/2025

Date de fin de validité / *Expiry date* :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



Julie GAUTHIER  
Responsible Certification / *Certification Officer*



Accréditation  
N° 5-0014  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

LCIE  
Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

WWW.LCIE.FR

**RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**  
**REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS**

**MODULES DE BASE / BASIC MODULES**

	Références <i>References</i>	Fonction <i>Pattern number</i>	Circuit de commande <i>Control circuit</i>		Circuit puissance <i>Power circuit</i>	
			Uc (V~)	Uc (V=)	In (A)	Un (V~)
iTL	A9C30811	1	230/240	110	16	250
	A9C30311	1	130	48	16	250
	A9C30211	1	48	24	16	250
	A9C30111	1	24	12	16	250
	A9C30011	1	12	6	16	250
	A9C30831	1	230/240	110	32	250
	A9C30812	2	230/240	110	16	250
	A9C30312	2	130	48	16	250
	A9C30212	2	48	24	16	250
	A9C30112	2	24	12	16	250
	A9C30012	2	12	6	16	250
	A9C30814	03	230/240	110	16	415
	A9C30114	03	24	12	16	415
	iTlc	A9C33811	1	230/240		16
A9C33211		1	48		16	250
A9C33111		1	24		16	250
iTLI	A9C30815	1+1	230/240	110	16	250
	A9C30315	1+1	130	48	16	250
	A9C30215	1+1	48	24	16	250
	A9C30115	1+1	24	12	16	250
	A9C30015	1+1	12	6	16	250
iTLm	A9C34811	1	230/240	110	16	250
iTLs	A9C32811	1+6	230/240		16	250
	A9C32211	1+6	48		16	250
	A9C32111	1+6	24		16	250

**EXTENSIONS**

	Références <i>References</i>	Fonction <i>Pattern number</i>	Circuit de commande <i>Control circuit</i>		Circuit puissance <i>Power circuit</i>	
			Uc (V~)	Uc (V=)	In (A)	Un (V~)
iETL	A9C32816	1+6	230/240	110	16	250
	A9C32316	1+6	130	48	16	250
	A9C32216	1+6	48	24	16	250
	A9C32116	1+6	24	12	16	250
	A9C32016	1+6	12	6	16	250
	A9C32836	1	230/240	110	32	250

**MODULES DE BASE + EXTENSIONS / BASIC MODULES + EXTENSIONS**

Références <i>References</i>	Fonction <i>Pattern number</i>	Circuit de commande <i>Control circuit</i>		Circuit puissance <i>Power circuit</i>	
		Uc (V~)	Uc (V=)	In (A)	Un (V~)
A9C32816 + A9C30815	6+3	230/240	110	16	415
A9C32816 + A9C30811	6+2	230/240	110	16	415
A9C32816 + A9C30812	6+3	230/240	110	16	415
A9C32316 + A9C30311	6+2	130	48	16	415
A9C32316 + A9C30312	6+3	130	48	16	415
A9C32216 + A9C30215	6+3	48	24	16	415
A9C32216 + A9C30211	6+2	48	24	16	415
A9C32216 + A9C30212	6+3	48	24	16	415
A9C32116 + A9C30115	6+3	24	12	16	415
A9C32116 + A9C30111	6+2	24	12	16	415
A9C32116 + A9C30112	6+3	24	12	16	415
A9C32016 + A9C30011	6+2	12	6	16	415
A9C32016 + A9C30012	6+3	12	6	16	415
A9C32836 + A9C30831	2	230/240	110	32	250

**CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL / CHARACTERISTICS OF APPLIANCE**

Fonction / <i>Pattern number:</i>	voir tableaux ci-dessus / <i>see tables above</i>
Ouverture des contacts / <i>Contact opening (gap)</i>	ouverture normale / <i>normal gap</i>
Degré de protection / <i>Protection degree:</i>	IP20
Mode de commande / <i>Method of actuating</i>	à levier / <i>tumbler</i>
Méthode de montage / <i>Method of mounting</i>	sur panneau montage sur rail / <i>panel-type mounting on rail</i>
Méthode d'installation / <i>Method of installation</i>	conception A / <i>design A</i>
Type des bornes / <i>Type of terminals</i>	Vis / <i>screw-type</i>
Type de mécanisme de commutation <i>According to the type of switching mechanism:</i>	mécanisme bistable / <i>bistable mechanism</i>
Mode d'excitation du circuit de commande <i>According to the kind of energization of the control circuit</i>	télérupteurs excités par impulsions <i>RCS energized by impulses</i>
Courant nominal / <i>Rated current</i>	16AX – 32A voir tableaux ci-dessus / <i>see tables above</i>
Tension nominale / <i>Rated voltage</i>	250V – 415V voir tableaux ci-dessus / <i>see tables above</i>

Le contact auxiliaire iTLs/A9C32811 satisfait aux exigences de la norme CEI 60947-5-1 (2003) + A1 (2009) pour les séquences d'essai et les caractéristiques suivantes :

*The auxiliary contact iTLs/A9C32811 complies with the standard IEC 60947-5-1 (2003) + A1 (2009) for the following test sequences and characteristics:*

<b>Catégorie / Category</b>	<b>Un</b>	<b>In</b>	<b>Séquence d'essais / Test sequence</b>
AC12	240V~	6A	II & IV
AC15		2A	II & III
DC12	24V=	6A	II
DC13		2A	II & III