

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT  
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

### CB TEST CERTIFICATE    CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product  
Produit

Uninterruptible power supply (UPS)

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeur

Schneider Electric IT Corporation  
Boston One Campus, 800 Federal Street  
01810-1067 Andover  
UNITED STATES OF AMERICA  
Schneider Electric IT Corporation  
Boston One Campus, 800 Federal Street  
01810-1067 Andover  
UNITED STATES OF AMERICA

Name and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricant

Name and address of the factory  
Nom et adresse de l'usine

APC India Pvt. Ltd.  
187/3, 188 Jigani Village Jigani Hobli, 562106 BANGALORE  
INDIA

Note: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2<sup>ème</sup> page

Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Additional Information on page 2

Input: AC 200-240V, 6A or 12A, 50/60Hz  
Output: AC 220-240V, 4.6A, 50/60Hz, 1000VA or  
AC 200-240V, 9.1A, 50/60Hz, 2000VA

Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)



Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

TMP

Model / Type Ref.  
Ref. De type

SR11KXIET  
SR12KXIET  
(details see model matrix on page 2)

Additional information (if necessary may also be  
reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire,  
peuvent être indiqués sur la 2<sup>ème</sup> page)

Class I  
IEC 62040-1(ed.1);corrigendum1

Additional Information on page 2

A sample of the product was tested and found  
to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été  
considéré conforme à la

IEC 62040-1(ed.1)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part  
of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de  
référence qui constitue partie de ce Certificat

5017768-3335-0005/201511

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

**VDE** Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
**VDE** Testing and Certification Institute  
Zertifizierung Produkte / Certification Products



Date: 2014-08-27

Signature:

E. Biehl

Elcoteq Electronics, (India) Pvt., Ltd. Block No. VIII, Velankani Inform. Systems Campus #43, Electr. City, Phase II, Hosur Road, 560100 BANGALORE INDIA	APC (India) PVT LTD No. 18(A), Survey 128, Jigani Village & Hobli Anekal, Taluk, 562106 BANGALORE INDIA
East India Packagings Pvt. Ltd. (Electronic Division) Survey No 17, Kammanahalli Bannerghata Road, 560076 BANGALORE INDIA	APC (India) PVT LTD Premise 4, No. 73 Survey 103, Jigani Village & Hobli, ANEKAL, TALUK, 562106 BANGALORE INDIA
APC (Xiamen) Power Infrastructure Co. Ltd. 1678 JiXian Road, TongAn District, 361100 XIAMEN CITY, Fujian CHINA	AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION (A.P.C.) B.V. CAV 1, 2nd Street, PEZA, Cavite Economic Zone, 4106 ROSARIO, CAVITE PHILIPPINES
AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION (A.P.C.) B.V. CAV 2, Lot 10, Block 16, Phase IV, 4106 PEZA, ROSARIO, CAVITE PHILIPPINES	AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION (A.P.C.) B.V. CAV 3, Lot 3, Block 14, Phase III, PEZA, 4106 ROSARIO, CAVITE PHILIPPINES

**Additional information (if necessary)**  
**Information complémentaire (si nécessaire)**

Model Matrix:  
System: SR11KXIET  
Input Ratings: AC 220-240V, 50/60Hz, 6A  
Output Ratings: AC 220-240V, 50/60Hz, 4.6A, 700W, 1000VA

System: SR12KXIET  
Input Ratings: AC 220-240V, 50/60Hz, 12A  
Output Ratings: AC 220-240V, 50/60Hz, 9.1A, 1400W, 2000VA

**VDE** Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
**VDE** Testing and Certification Institute  
Zertifizierung Produkte / Certification Products

Date: 2014-08-27

Signature:



E. Biehl