



Ref. Certif. No.
DE1-52330/A1

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Uninterruptible power supply (UPS)

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Schneider Electric IT Corporation
85 Rangeway Road Building #2, NORTH BILLERICA MA 01862
UNITED STATES OF AMERICA

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Schneider Electric IT Corporation
85 Rangeway Road Building #2, NORTH BILLERICA MA 01862
UNITED STATES OF AMERICA

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION (A.P.C.)
B.V.
Lot 10, Block 16, Phase IV., 4106 PEZA, ROSARIO, CAVITE
PHILIPPINES

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Additional Information on page 2

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

see page 2

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)



Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

TMP

Model / Type Ref.
Ref. De type

2 G Smart-UPS Online
Models: SRT6KXLI/SRT6KRMXLI, SRT5KXLI/SRT5KRMXLI
and SRT5KRMXLW-HW

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

Ambient: 40 °C
IEC 62040-1(ed.1);corrigendum1

Additional Information on page 2

A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 62040-1(ed.1)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

1924400-3335-0065/196968

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Date: 2014-07-09

Signature:

E. Biehler



Ref. Certif. No.

DE1-52330/A1

AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION
(A.P.C.) B.V.
2nd Street, PEZA, Cavite Economic Zone, 4106
ROSARIO, CAVITE
PHILIPPINES

AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION
(A.P.C.) B.V.
Lot 3, Block 14, Phase III PEZA, 4106 ROSARIO, CAVITE
PHILIPPINES

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

Model Ratings:

Input: AC 220V/230V/ 240 V, 50/60Hz, max. 30A
Output: AC 220V/230V/ 240 V, 50/ 60 Hz, Max. 6000VA, 6000 W
(For SRT6KXLI/SRT6KRMXLI)

Input: AC 220V/230V/ 240 V, 50/60Hz, max. 24A
Output: AC 220V/230V/ 240 V, 50/60 Hz, Max. 5000 VA, 4500 W
(For SRT5KXLI/SRT5KRMXLI)

Input: AC 208/220V/230V/ 240 V, 50/60Hz, max. 24A
Output: AC 208/220V/230V/ 240 V, 50/ 60 Hz, Max. 5000 VA,4500 W
(For SRT5KRMXLW-HW)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Date: 2014-07-09

Signature:



E. Biehl

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Uninterruptible power supply (UPS)

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

APC by Schneider Electric
Boston ONE Campus, 800 Federal Street
Andover MA 01810-1067
UNITED STATES OF AMERICA

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

APC by Schneider Electric
Boston ONE Campus, 800 Federal Street
Andover MA 01810-1067
UNITED STATES OF AMERICA

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION (A.P.C.)
B.V.
Lot 10, Block 16, Phase IV., 4106 PEZA, ROSARIO, CAVITE
PHILIPPINES

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Additional Information on page 2

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

see page 2

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)



Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

TMP

Model / Type Ref.
Ref. De type

DLRT5KRMXLI
FJRT5KXLI
FJRT192BP (External Battery)
SRT192BP (External Battery)
DLRT192RMBP (External Battery)
New model, see CB Report .

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)

Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

Additional Information on page 2

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 62040-1(ed.1)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate

Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

1924400-3335-0065/198737

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierung Produkte / Certification Products

Date: 2014-07-21

Signature:

E. Biehl

AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION
(A.P.C.) B.V.
2nd Street, PEZA, Cavite Economic Zone, 4106
ROSARIO, CAVITE
PHILIPPINES

AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION
(A.P.C.) B.V.
Lot 3, Block 14, Phase III PEZA, 4106 ROSARIO, CAVITE
PHILIPPINES

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

Model Ratings:

Input: AC 220V/230V/ 240 V, 50/60Hz, max. 30A

Output: AC 220V/230V/ 240 V, 50/ 60 Hz, Max. 6000VA, 6000 W

(For SRT6KXLI/SRT6KRMXLI)

Input: AC 220V/230V/ 240 V, 50/60Hz, max. 24A

Output: AC 220V/230V/ 240 V, 50/60 Hz, Max. 5000 VA, 4500 W

(For SRT5KXLI/SRT5KRMXLI/FJRT5KXLI)

Input: AC 208/220V/230V/ 240 V, 50/60Hz, max. 24A

Output: AC 208/220V/230V/ 240 V, 50/ 60 Hz, Max. 5000 VA,4500 W

(For SRT5KRMXLW-HW)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierung Produkte / Certification Products

Date: 2014-07-21

Signature:



E. Biehl

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Uninterruptible power supply (UPS)

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

APC by Schneider Electric
Boston ONE Campus, 800 Federal Street
Andover MA 01810-1067
UNITED STATES OF AMERICA

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

APC by Schneider Electric
Boston ONE Campus, 800 Federal Street
Andover MA 01810-1067
UNITED STATES OF AMERICA

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION (A.P.C.)
B.V.
Lot 10, Block 16, Phase IV., 4106 PEZA, ROSARIO, CAVITE
PHILIPPINES

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Additional Information on page 2

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

see page 2

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)



Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

TMP

Model / Type Ref.
Ref. De type

DLRT5KRMXLI
FJRT192BP (External Battery)
SRT192BP (External Battery)
DLRT192RMBP (External Battery)

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

New model, see CB Report .

Additional Information on page 2

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 62040-1(ed.1)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

1924400-3335-0065/202887

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierung Produkte / Certification Products

Date: 2014-10-09

Signature:



E. Biehl



Ref. Certif. No.

DE1-52330/A3

AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION
(A.P.C.) B.V.
2nd Street, PEZA, Cavite Economic Zone, 4106
ROSARIO, CAVITE
PHILIPPINES

AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION
(A.P.C.) B.V.
Lot 3, Block 14, Phase III PEZA, 4106 ROSARIO, CAVITE
PHILIPPINES

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

Model Ratings:
Input: AC 220V/230V/ 240 V, 50/60Hz, max. 30A
Output: AC 220V/230V/ 240 V, 50/ 60 Hz, Max. 6000VA, 6000 W
(For SRT6KXLI/SRT6KRMXLI)
Input: AC 220V/230V/ 240 V, 50/60Hz, max. 24A
Output: AC 220V/230V/ 240 V, 50/60 Hz, Max. 5000 VA, 4500 W
(For SRT5KXLI/SRT5KRMXLI/FJRT5KXLI/DLRT5KRMXLI)
Input: AC 208/220V/230V/ 240 V, 50/60Hz, max. 24A
Output: AC 208/220V/230V/ 240 V, 50/ 60 Hz, Max. 5000 VA,4500 W
(For SRT5KRMXLW-HW)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierung Produkte / Certification Products

Date: 2014-10-09

Signature:


E. Biehl