ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

APC by Schneider Electric
Boston ONE Campus
800 Federal Street
Andover MA 01810-1067
USA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Uninterruptible power supply

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

und/oder - *and/or* oder/*or*

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN IEC 62040-1 (VDE 0558-510):2020-07; EN IEC 62040-1:2019
DIN EN IEC 62040-1/A11 (VDE 0558-510/A11):2021-08; EN IEC 62040-1:2019/A11:2021

Das Produkt erfüllt auch die Anforderungen nach /
The product also fulfills the requirements of

IEC 62040-1:2017
IEC 62040-1:2017/AMD1:2021

Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit.
The product covers the requirements of the German Act "Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)" regarding the ensurance of safety and health.

Befristet zum / *valid until*: 2026-10-31

Aktenzeichen: 1924400-3335-0059 / 306363
File ref.:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Ausweis-Nr. 40030761 Blatt 1
Certificate No. *Page*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

T. Stenger

Offenbach, 2010-08-17
(letzte Änderung / updated 2024-01-22)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter: http://www.vde.com/zertifikat
VDE certificates are valid only when published on: *http://www.vde.com/certificate*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
APC by Schneider Electric, Boston ONE Campus, 800 Federal Street, ANDOVER MA 01810-1067, USA

Aktenzeichen / *File ref.*
1924400-3335-0059 / 306363 / TL6 / SFK

letzte Änderung / *updated*
2024-01-22

Datum / *Date*
2010-08-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030761.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030761.

Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Uninterruptible power supply

Typ(en) / *Type(s)*

SMX1500RMI2U
SMX1500RMI2UNC
SMX1000I
SMX750I
SMX750INC
FJX1500RMI2UNC

Weitere Angaben
Further information

siehe Anlage 100 und 400 / 2024-01-22
see appendix 100 and 400 / 2024-01-22

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / *Certificate No.* 40030761

Beiblatt / *Supplement*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
APC by Schneider Electric, Boston ONE Campus, 800 Federal Street, ANDOVER MA 01810-1067, USA

Aktenzeichen / *File ref.*
1924400-3335-0059 / 306363 / TL6 / SFK

letzte Änderung / *updated*
2024-01-22

Datum / *Date*
2010-08-17

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030761.
This supplement is part of the Certificate No. 40030761.

Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Uninterruptible power supply

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference* **30006747**	AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION (A.P.C.) B.V. Lot 3, Block 14, Phase III, PEZA 4106 ROSARIO, CAVITE PHILIPPINES
Referenz/*Reference* **30027465**	FUYU PRECISION COMPONENT COMPANY LIMITED M1&F Area, Quang Chau Industrial Zone Van Trung Commune, Viet Yen District 26000 BAC GIANG VIETNAM

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / *Certificate No.*: 40030761

Infoblatt / *Info sheet*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
APC by Schneider Electric, Boston ONE Campus, 800 Federal Street, ANDOVER MA 01810-1067, USA

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
1924400-3335-0059 / 306363 / TL6 / SFK	2024-01-22	2010-08-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030761.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030761.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.
Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.
Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.
Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.
Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:
Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.
The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).
The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.
Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.
The approval is solely signed on the first page.