



**BUREAU  
VERITAS**

Sr. Javier Trillo, Inspector de ECA S.L., del Grupo Bureau Veritas, Entidad de Inspección y auditoria, certifica que los armarios eléctricos que figuran a continuación han cumplido con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001-2008, y

## CERTIFICA:

A petición del representante de la empresa: "SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES, S.A.S" Sr. José Antonio Baño (Responsable de Laboratorio y Certificaciones) y en base a los ensayos realizados por Schneider con supervisión de Bureau Veritas, informe nº 08/X52/1/10108893-1001-1:

La conformidad del armario **THALASSA PLS** con los requerimientos de la norma IEC 62208:2011 (ed. 2.0):

| Apartado IEC62208 | Descripción del apartado   | Código/ valor ensayado   | Resultado     |
|-------------------|--|--|---------------|
| 9                 | ENSAYOS DE TIPO  |  |               |
| 9.3               | Marcado  |  | Satisfactorio |
| 9.4               | Cargas estáticas   | (A):17,10Kg<br>;(B):25,30Kg;(C):50,55Kg  | Satisfactorio |
| 9.6               | Cargas axiales sobre insertos metálicos  |  |               |
| 9.7               | Grados de protección contra los impactos mecánicos externos (código IK)  | IK-09  | Satisfactorio |
| 9.8               | Grado de protección contra el acceso a partes peligrosas, contra la penetración de cuerpos extraños y/o la penetración de agua (código IP) | IP-66  | Satisfactorio |
| 9.10              | Rigidez dieléctrica  |  |               |
| 9.13              | Resistencia a la corrosión   | Ensy. severidad A: partes metálicas int.<br>Ensy. severidad B: partes metálicas ext. | Satisfactorio |

En: Barcelona  
Fecha: 24/11/2020

Inspector:  
Javier Trillo



Supervisado por:  
Sergio Ivan  
Departamento INY

