



E C A

08/EK1/1/6223954-1001-3

Sr. Javier Trillo, Inspector de ECA S.L., del Grupo Bureau Veritas, Entidad de Inspección y Auditoría, certifica que los armarios eléctricos que figuran a continuación han cumplido con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2008.

**CERTIFICA:**

A petición del representante de la Empresa: "SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES S.A.S" Sra. Núria Bas (responsable de Calidad de Proyecto) y Bureau Veritas como tercera parte de certificación, ha realizado la inspección de los ensayos descritos a continuación sobre los armarios modelo S3HD: NSYS3HD8840 (862x800x430mm), y NSYS3HD10840 (1062x800x430mm)

En la conformidad con los requisitos de la norma IEC 61439-5:2010, los armarios de la GAMA SPACIAL S3HD han obtenido el resultado **SATISFACTORIO** con la documentación presentada al inspector y en base a la inspección externa que no puede detectar fallas ocultas.

Especificaciones de la norma IEC 61439-5:2010

Apartado Norma	Ensayo	Resultado
10.2.2	Resistencia a la corrosión.	SATISFACTORIO
10.2.3.101	Ensayo de calor seco.	SATISFACTORIO
10.2.3.102	Verificación de la categoría de inflamabilidad.	SATISFACTORIO
10.2.101.1.1	Verificación de la resistencia a la carga estática.	SATISFACTORIO
10.2.101.1.2	Verificación de la resistencia al choque de carga.	SATISFACTORIO
10.2.101.1.3	Verificación de la resistencia a la torsión.	SATISFACTORIO
10.2.101.2.1	Verificación de la resistencia al impacto – Ensayo aplicable para el uso a temperatura ambiente entre 40°C y -25°C	Validado por el ensayo en clima ártico. (10.2.101.2.2)
10.2.101.2.2	Verificación de la resistencia al impacto – Ensayo aplicable para el uso en clima ártico.	SATISFACTORIO
10.2.101.3	Verificación de la resistencia mecánica de puertas.	SATISFACTORIO
10.2.101.5	Verificación de la resistencia a impactos producidos por objetos puntiagudos.	SATISFACTORIO

En: Barcelona  
Fecha: 28/01/2015

Inspector:  
Javier Trillo



Supervisado por:  
Ignasi Espadaler