

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010304279763

发证日期: 2020年08月25日

有效期至: 2033年03月01日

委托人名称 及注册地址	施耐德电气(中国)有限公司上海分公司 上海市普陀区绥德路669号
制造商名称 及注册地址	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
生产企业名称 及生产地址	PT. Schneider Electric Manufacturing Batam Jl Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP Muka Kuning Kel.Muka Kuning Kec. Sungai Beduk – Batam, Indonesia
产品名称和系列、 规格、型号	指示灯 XB5-EV : Ui:250V; Uimp:4kV; XB5-EVG...:Ue:AC120V, XB5-EVM...:Ue:AC230V; IP66 装在控制盒 XAL-B01 等内, IP20 产品本身螺钉接线端子; 安装孔径: Φ 22mm; 型号解释 见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.5-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2008010304279763

第 1 页 共 2 页

纸 号:

型号解释:

<u>XB5-EV</u> I	<u>B</u> II	<u>1</u> III	<u>3</u> IV
I	产品基本型号 XB5-EV 系列 (集成 LED) 指示灯		
II	电压 G - 120 V AC M - 230 V AC		
III	颜色 1 - 白 3 - 绿 4 - 红 5 - 黄 6 - 蓝 7 - 透明 8 - 橙		
IV	接线端子 3 - 快速接线端子 空白 - 螺钉接线		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: GQC2008010304279763

第 2 页 共 2 页

纸 号:

Description of the series	Monolithic pilot light with integral LED			
Explanation about the model	XB5 - EV	B	1	3
	I	II	III	IV
I Series designation XB5-EV series Monolithic pilot light with integral LED				
II Supply of LED models G - 120 VAC M - 230 VAC				
III Color 1 - White 3 - Green 4 - Red 5 - Yellow 6 - Blue 7 - Clear 8 - Orange				
IV Connect terminal 3 - Provided with tabs for quick connect terminals of 6.35 mm or two times 2.8 mm Blank - screw terminals				

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心