

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Merten GmbH
Fritz-Kotz-Straße 8
51674 Wiehl

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Steckdose
Socket-outlet

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2010-02



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Aktenzeichen: 32200-1520-0708 / 153098
File ref.:

Ausweis-Nr. 40003776 Blatt 1
Certificate No. Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2002-10-29
(letzte Änderung/updated 2011-09-28)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Merten GmbH, Fritz-Kotz-Straße 8, 51674 Wiehl

Aktenzeichen / *File ref.*

32200-1520-0708 / 153098 / FG33 / ZI

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*

2011-09-28 2002-10-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40003776
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40003776.

Steckdose
Socket-outlet

Typ(en) / *Type(s)*:

2304/....

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

16 A

Polzahl
Number of poles

zweipolig mit Schutzkontakt
two-pole with earthing contact

Bauart
Kind of construction

DIN 49 440

Schutzart
Degree of protection

IP 20, IP 44

Anbringungsart
Method of mounting

Unterputzmontage
flush-type

Weitere Angaben siehe Anlage
Further information see
appendix

Nr. 1 + 2
No. 1 + 2

Ausführung(en)
Construction(s)

Mit schraubenlosen Anschlußklemmen.
With screwless terminals.

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Merten GmbH, Fritz-Kotz-Straße 8, 51674 Wiehl

Aktenzeichen / *File ref.*

32200-1520-0708 / 153098 / FG33 / ZI

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*

2011-09-28 2002-10-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40003776
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40003776.

Ausführung(en)
Construction(s)

System Basis, IP 20
System M, IP 20
System M (mit Dichtungsset / with gasket-set), IP 44
System Fläche, IP 20
System Fläche (mit Dichtungsset / with gasket-set), IP 44
System OctoColor, IP 20
System AQUADESIGN, IP 20
System AQUADESIGN (mit Dichtungsset / with gasket-set),
IP 44
System Panzer, IP 20
System Schuko schlagfest, IP 20

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG33
Section FG33