

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier  
92500 RUEIL-MALMAISON  
FRANCE

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*  
**Installationssteckdose, Haushalt**  
*Installation socket-outlet for household*

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2010-02



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Aktenzeichen: 5008062-1520-0001 / 116578  
*File ref..*

Ausweis-Nr.: 40021148 Blatt 1  
*Certificate No. Page*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions: see overleaf and following pages*

Offenbach, 2007-06-01  
(letzte Änderung/updated 2010-06-16)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
*VDE certificates are valid only when published on:*

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL-MALMAISON, FRANKREICH

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1520-0001 / 116578 / FG33 / ZI

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*

2010-06-16

2007-06-01

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40021148.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40021148.*

**Installationssteckdose, Haushalt**  
***Installation socket-outlet for household***

Typ(en) / *Type(s)*:

**ALB4528x**

Bemessungsspannung  
*Rated voltage*

AC 250 V

Bemessungsstrom  
*Rated current*

16 A

Polzahl  
*Number of poles*

zweipolig mit Schutzkontakt  
*two pole with earthing contact*

Bauart  
*Kind of construction*

DIN 49440

Schutzart  
*Degree of protection*

IP 20

Anbringungsart  
*Method of mounting*

Unterputzmontage  
*flush-type*

Ausführung(en)  
*Construction(s)*

Serie Altira Blanc  
mit schraubenlosen Klemmen  
*Series Altira Blanc  
with screwless terminals*

Weitere Angaben siehe Anlage  
*Further information see  
appendix*

1 + 2

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet FG33  
*Section FG33*



FORM 31 Z. 23.07.02

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
VDE Testing and Certification Institute  
Merianstrasse 28 · D-63069 Offenbach

Tel. (+49) (069) 8306-0 · Fax (+49) (069) 8306-332 · e-mail: pi.f31-1@vde.com

Copyright  
**VDE**

Enclosure 2 to  
VDE Marks Approval No. 40021148  
File-Ref. No.: 50008062-1520-0001/89523

Aktenzeichen:  
File reference:


Anlage Nr.:  
Appendix No.:

DE-Institut / Space reserved for notes of the VDE institute


Zusatzblatt / Additional sheet

Seite 1 von 1 / Page 1 of 1


Form AUe F31 Z



Einbaudose Typ 450700



Steckdose Typ ALB 4528x



Rahmen Typ ALB 4565x und Typ 457xx

Offenbach 19.06.2010

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
VDE Testing and Certification Institute  
Fachgebiet F31 / Section F31

i. A.

Ort / Place: Wehl-Bornig

Verantwortlich für die Angaben  
Responsible for details

Datum / Date: 13.02.2007

Name