


ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Schneider Electric España S.A.
Centro de Puente la Reina
Carretera Pamplona a Logrono Km 2
31110 PUENTE LA REINA (NAVARRA)
SPAIN

ist berechtigt, für Ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2010-02



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Aktenzeichen: 1970800-1520-0005 / 123896

File ref.:

Ausweis-Nr. 40030880

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2010-09-06

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric España S.A., Centro de Puente la Reina, Carretera Pamplona a Logrono Km 2,
31110 PUENTE LA REINA (NAVARRA), SPANIEN

Aktenzeichen / *File ref.*

1970800-1520-0005 / 123896 / FG33 / ZI

Datum / *Date*

2010-09-06

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030880.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030880.

Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

Typ(en) / *Type(s)*:

MGU3.036.XX
MGU3.036.XXSL
MGU3.036.XXTA
MGU3.037.XX
MGU3.037.XXSL
MGU3.037.XXTA
MGU3.057.XX
MGU3.057.XXSL
MGU3.057.XXTA

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

16 A

Polzahl
Number of poles

zweipolig mit Schutzkontakt
two-pole with earthing contact

Bauart
Kind of construction

DIN 49 440

Schutzart
Degree of protection

IP 20

Anbringungsart
Method of mounting

Unterputzmontage
flush-type

Weitere Angaben siehe Anlage
*Further information see
appendix*

Nr. 1 - 2
No. 1 - 2

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Schneider Electric España S.A., Centro de Puente la Reina, Carretera Pamplona a Logrono Km 2,
31110 PUENTE LA REINA (NAVARRA), SPANIEN

Aktenzeichen / *File ref.*
1970800-1520-0005 / 123896 / FG33 / ZI

Datum / *Date*
2010-09-06

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030880.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030880.

Ausführung(en) Typ MGU3.037.XXSL, MGU3.037.XXTA, MGU3.057.XX,
MGU3.057.XXSL und MGU3.057.XXTA
mit Shutter.
Typ MGU3.036.XX, MGU3.036.XXSL, MGU3.036.XXTA,
MGU3.037.XX, MGU3.037.XXSL und MGU3.037.XXTA
mit Schraubklemmen.
Typ MGU3.057.XXSL und MGU3.057.XXTA
mit schraubenlosen Klemmen.

Construction(s) *Type MGU3.037.XXSL, MGU3.037.XXTA, MGU3.057.XX,*
MGU3.057.XXSL and MGU3.057.XXTA
with Shutter.
Type MGU3.036.XX, MGU3.036.XXSL, MGU3.036.XXTA,
MGU3.037.XX, MGU3.037.XXSL and MGU3.037.XXTA
with screw-type terminals.
Type MGU3.057.XXSL and MGU3.057.XXTA
with screwless terminals.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG33
Section FG33

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40030880

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric España S.A., Centro de Puente la Reina, Carretera Pamplona a Logrono Km 2,
31110 PUENTE LA REINA (NAVARRA), SPANIEN

Aktenzeichen / *File ref.*

1970800-1520-0005 / 123896 / FG33 / ZI

Datum / *Date*

2010-09-06

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030880.

This supplement is part of the Certificate No. 40030880.

Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

Fertigungsstätte(n)

Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*

30006368

Schneider Electric España S.A.

Ctra. Pamplona-Logrono s/n

31100 PUENTE LA REINA (NAVARRA)

SPANIEN

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet FG33

Section FG33