



LCIE

Accréditation
N° 5-0014



LICENCE



LCIE N° 60042347

Délivrée à: **MERTEN GmbH & Co. KG**
Delivered to: Fritz-Kotz-Strasse, 8 - 51674 WIEHL - ALLEMAGNE

Site de fabrication : **MERTEN GmbH & Co. KG (A963AP)**
Factory : Industriegebiet Sengenau Industriestrasse 5 - 57489 DROLSHAGEN - ALLEMAGNE

Produit: **Socle de prise de courant pour installations fixes**
Product: **Socket-outlet for fixed-electrical installations**

Marque commerciale (s'il y a lieu): **MERTEN**
Trade mark (if any):

Modèle, type, référence: **2704/2808, 2704/2843, 2704/2845, 2704/2878**
Model, type, reference:

Caractéristiques nominales et principales: **16A, 250V~, 2P+T/2P+E, démontable/rewirable, pose encastrée/flush-type, bornes à vis/screw-type terminals, avec obturateurs/with shutters, base 2704**
Rating and principal characteristics:

Informations complémentaires: **2704/2843 = system M**
Additional informations: **2704/2878 = system Fläche avec clapet**
2704/2845 = system Fläche
2704/2808 = Panzer
(mise à jour suite à évolution de la norme/
update further to the evolution of the standard

Le produit est conforme à: **NF C 61-314 (2003)**
The product is in conformity with:

Documents pris en compte: **Certificat d'essai OC/CB test certificate n° DE1-33200 / TR N° 32200-1520-0710/59194**
Relevant documents:

Annule et remplace (s'il y a lieu): **Licence n° 21696010 du 2002.01.09**
Cancels and replaces (if necessary):

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Par mandatement de AFAQ AFNOR Certification et pour le LCIE
By mandate from AFAQ AFNOR Certification and for LCIE

Fontenay-aux-Roses, 2006-02-10

Date limite de validité : Néant
Limit expired date : Nil

Michel BRENON
Responsable de la certification
Certification manager



LCIE 33, av du Général Leclerc
Laboratoire Central BP 8
des Industries Electriques 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
Une société de Bureau Veritas France

Tél : +33 1 40 95 60 60
Fax : +33 1 40 95 86 56
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

Société Anonyme
au capital de 15 745 984 €
RCS Nanterre B 408 363 174

dtic-nf-1.3