



LCIE

## Attestation de conformité / Attestation of conformity

N° 60047606-547897B

à la norme CEI 60439-1 (1999) + am. A1 (2004) pour les articles applicables au matériel présenté /  
to standard IEC 60439-1(1999) + am. A1 (2004) for the applicable clauses to the presented appliance

**Délivrée à / issued to :** RECTIPHASE SA  
339, rue de la gare  
BP 10  
74371 PRINGY CEDEX

### Pour le matériel / for the appliance:

Module de compensation du facteur de puissance basse tension Varpact Harmony  
Low voltage power factor correction module :

Caractéristiques électriques / Electrical characteristics:	Varpact Harmony
Tension réseau /rated voltage	400/ 415V~ 50Hz
Tension assignée de dimensionnement des condensateurs /rated voltage for bank capacitor dimensioning	480V
Gamme de puissance réactive / reactive power range	12,5 (6.25+6.25) - 50kvar
Tension de tenue / withstand voltage	3kV
Autres caractéristiques / other characteristics	
Gamme de température	-5°C/ +40°C
dimension	610x287x392 mm
Raccordement électrique / terminal	Avec ou sans jeu de barre / with or without bus bar system

Constructeur / manufacturer : RECTIPHASE SA

### Selon les référentiels / according to standards :

norme CEI 60439-1 (1999) + am. A1 (2004) articles 7 et 8  
standard IEC 60439-1(1999) + am. A1 (2004) clauses 7 and 8


### Documents pris en comptes / relevant documents :

Rapport d'essais /Test report : n°600447606-547897B (2006-07-17)

Cette attestation ne s'applique qu'à l'échantillon soumis à l'essai de type / This attestation applies only to the sample submitted to the type test.  
La reproduction de cette attestation de conformité n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral / This attestation of conformity shall only be reproduced in the form of a complete photographic fac simile.

Fontenay-aux-Roses,  
Le / on : 2006-07-17

Le Responsable technique / The technical Manager,



LCIE  
Laboratoire Central  
des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33, av du Général Leclerc  
BP 8  
92266 Fontenay-aux-Roses cedex  
France

Tél : +33 1 40 95 60 00  
Fax : +33 1 40 95 86 56  
contact@lcie.fr  
www.lcie.fr

au capital de 15 745 984 €  
RCS Nanterre B 408 363 174