

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50360440

Blatt *Sheet*
0003

Ihr Zeichen *Client Reference*
T170296,297_Paul

Unser Zeichen *Our Reference*
ZTW1-YFR-02064161 023

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
31.05.2017
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Schneider Electric Automation GmbH
Schneiderplatz 1,
97828 Marktheidenfeld
Germany

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
ZTW1-JHC-02064161 001

Prüfzeichen *Test Mark*



Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung

www.tuv.com
ID 1419040537

Geprüft nach *Tested acc. to*

EN 61010-1:2010

EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2

Zertifiziertes Produkt (*Geräteidentifikation*)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Einbau-Schaltnetzteil (Switching Power Supply)

wie Blatt (as page) 01

Ergänzung für Bezeichnung: 1) ABL8 REM24030
(Addition for Type Designation) 2) ABL8 REM24050

Nennspannung : DC 110-220V
(Rated Voltage)

Nennstrom : 1) 0.9-0.45A, 2) 1.5-0.75A
(Rated Current)

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. F. Stoelzel