

Certificat de conformité / certificate of conformity N° 002a-04BT

Annule et remplace le certificat de conformité n° 002-04BT / Cancels and replaces certificate of conformity n°002-04BT

délivré à / issued to : SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
89, boulevard Franklin Roosevelt
92500 RUEIL MALMAISON
FRANCE

pour le matériel / for the apparatus : Disjoncteur EASYPACT basse tension bipolaire /
Low-voltage two-pole EASYPACT circuit-breaker
référence / reference : EZC100H (15 A, 20 A, 25 A, 30 A, 40 A, 50 A, 60 A, 75 A, 80 A and 100 A)
marque commerciale / trademark : MERLIN GERIN
constructeur / manufacturer : SCHNEIDER ELECTRIC SA

selon le(s) référentiel(s) / according to standard(s) :
IEC 60947-2, ed 2.2 (2001), sequence II, § 8.3.4 et/and sequence III, § 8.3.5

caractéristiques assignées / rated characteristics :


Tension d'emploi / Operational voltage	: 130 V AC ; 240 V AC ; 415 V AC ; 440 V AC
Tension d'isolement / Insulation voltage	: 690 V
Courant d'emploi / Operational current	: 15 A to 100 A
Pouvoir de coupure de service en court-circuit / Service short-circuit breaking capacity	: 130 V / 50 kA ; 240 V / 25 kA ; 415 V / 7,5 kA ; 440 V / 5 kA
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit / Ultimate short-circuit breaking capacity	: 130 V / 100 kA ; 240 V / 50 kA ; 415 V / 30 kA ; 440 V / 20 kA
Fréquence / Frequency	: 50/60 Hz
Service / Duty	: Ininterrompu / Uninterrupted
Catégorie d'utilisation / Utilization category	: A

document(s) pris en compte (s) / relevant document(s) :
Rapport(s) d'essai / Test report(s) : F01.02.38, F01.02.58, F01.02.59

Ce certificat ne s'applique qu'à l'échantillon soumis à l'essai de type / This certificate applies only to the sample submitted to the type test.

Fontenay-aux-Roses,
Le / on : 2008-03-18

Le Président de l'ASEFA / The chairman of ASEFA,



M. BRENON

La reproduction de ce certificat de conformité n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral / This certificate of conformity shall only be reproduced in the form of a complete photographic fac simile.
Certificat de conformité BT version E / Certificate of conformity BT version E

3, av du général Leclerc
92260 Fontenay-aux-roses – France
tél. 01 40 95 63 34
fax 01 40 95 88 18
e-mail : asefa@lcie.fr