

Certificat de conformité / certificate of conformity n° 052-11BT

délivré à / issued to : SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
35, rue Joseph Monier
92500 RUEIL MALMAISON
FRANCE

pour le matériel / for the apparatus : Disjoncteurs basse tension 3 et 4 pôles fixes et débrochables sans déclencheur intégré / *Low-voltage fixed and withdrawable 3 and 4 poles unprotected circuit-breakers*

référence / reference : MASTERPACT NW08, NW10, NW12 et/and NW16 - type HF
constructeur / manufacturer : SCHNEIDER ELECTRIC SA
marque commerciale / trademark : Schneider Electric

selon le(s) référentiel(s) / according to standard(s) :
CEI/IEC 60947-2 Edition 4.1 2009-05 – BS EN 60947-2 : 2006 + A1: 2009, § 8.3.8 :
Séquence 6 (séquence d'essais combinée) / *Sequence 6 (combined test sequence)*

caractéristiques assignées / rated characteristics :


Tension d'emploi / <i>Operational voltage (Ue)</i>	Jusqu'à/up to 690 V
Tension d'isolement / <i>Insulation voltage (Ui)</i>	1000 V
Courant d'emploi / <i>Operational current (Ie)</i>	800 A / 1000 A / 1250 A / 1600 A
Catégorie d'emploi / <i>Utilization category</i>	B
Service / <i>Duty</i>	Ininterrompu / <i>Uninterrupted</i>
Fréquence / <i>Frequency</i>	50 / 60 Hz
Température de référence / <i>Reference temperature</i>	40 °C
Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit / <i>Rated short-circuit making capacity (Icm)</i>	187 kA / 690 V : Triphasé / <i>Three phase</i> 187 kA / 690/√3 V : Neutre + pôle adjacent / <i>Neutral + adjacent pole</i>
Pouvoirs assignés de coupure de service et ultime en court-circuit / <i>Rated service and ultimate short-circuit breaking capacities (Ics, Icu)</i>	85 kA / 690 V : Triphasé / <i>Three phase</i> 85 kA / 690/√3 V : Neutre + pôle adjacent / <i>Neutral + adjacent pole</i>
Courant assigné de courte durée admissible / <i>Rated short-circuit withstand current (Icw)</i>	85 kA / 1 s : Triphasé / <i>Three phase</i> 85 kA / 1 s : Neutre + pôle adjacent / <i>Neutral + adjacent pole</i>

document(s) pris en compte (s) / relevant document(s) :
Rapport (s) d'essai / Test report (s) : F01.03.03 du/dated 2003/03/07, 201101684_002 du/dated 2011/05/06
(Émis par le laboratoire homologué ASEFA L2E (F01) / *Issued by ASEFA approved laboratory L2E (F01)*)

Ce certificat ne s'applique qu'à l'échantillon soumis à l'essai de type / *This certificate applies only to the sample submitted to the type test.*

Fontenay-aux-Roses,
Le / on : 2011-05-25

Le Président de l'ASEFA / *The chairman of ASEFA,*



Michel BRÉNON

La reproduction de ce certificat de conformité n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral / *This certificate of conformity shall only be reproduced in the form of a complete photographic fac simile.*
Certificat de conformité BT version E / *Certificate of conformity BT version E*