

## Certificat de conformité / certificate of conformity n° 059-11BT

**délivré à / issued to :** SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS  
35, rue Joseph Monier  
92500 RUEIL MALMAISON  
FRANCE

**pour le matériel / for the apparatus :** Disjoncteurs basse tension 3 et 4 pôles fixes et débrochables sans déclencheur intégré / *Low-voltage fixed and withdrawable 3 and 4 poles unprotected circuit-breakers*

**référence / reference :** MASTERPACT NW25 type HF  
**constructeur / manufacturer :** SCHNEIDER ELECTRIC SA  
**marque commerciale / trademark :** Schneider Electric

**selon le(s) référentiel(s) / according to standard(s) :**  
CEI/IEC 60947-2 Edition 4.1 2009-05 – BS EN 60947-2 : 2006 + A1: 2009, § 8.3.6 :  
Séquence d'essais 4 / *Test sequence 4*

### caractéristiques assignées / rated characteristics :

Tension d'emploi / <i>Operational voltage (Ue)</i>	Jusqu'à/up to 690 V
Tension d'isolement / <i>Insulation voltage (Ui)</i>	1000 V
Courant d'emploi / <i>Operational current (Ie)</i>	2500 A
Catégorie d'emploi / <i>Utilization category</i>	B
Service / <i>Duty</i>	Ininterrompu / <i>Uninterrupted</i>
Fréquence / <i>Frequency</i>	50 / 60 Hz
Température de référence / <i>Reference temperature</i>	40 °C
Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit / <i>Rated short-circuit making capacity (Icm)</i>	160 kA / 690 V : Triphasé / <i>Three phase</i> 160 kA / 690/√3 V : Neutre + pôle adjacent / <i>Neutral + adjacent pole</i>
Pouvoirs assignés de coupure de service et ultime en court-circuit / <i>Rated service and ultimate short-circuit breaking capacities (Ics, Icu)</i>	75 kA / 690 V : Triphasé / <i>Three phase</i> 75 kA / 690/√3 V : Neutre + pôle adjacent / <i>Neutral + adjacent pole</i>
Courant assigné de courte durée admissible / <i>Rated short-circuit withstand current (Icw)</i>	75 kA / 3 s : Triphasé / <i>Three phase</i> 75 kA / 3 s : Neutre + pôle adjacent / <i>Neutral + adjacent pole</i>

### 5document(s) pris en compte (s) / relevant document(s) :

**Rapport (s) d'essai / Test report (s) :** F01.03.01 du/dated 2003/03/07

(Émis par le laboratoire homologué ASEFA L2E (F01) / *Issued by ASEFA approved laboratory L2E (F01)*)

Ce certificat ne s'applique qu'à l'échantillon soumis à l'essai de type / *This certificate applies only to the sample submitted to the type test.*

Fontenay-aux-Roses,  
Le / on : 2011-05-25

Le Président de l'ASEFA / *The chairman of ASEFA,*



Michel BRÉNON

La reproduction de ce certificat de conformité n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral / *This certificate of conformity shall only be reproduced in the form of a complete photographic fac simile.*  
Certificat de conformité BT version E / *Certificate of conformity BT version E*