



Accréditation  
N°5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



# LICENCE



LCIE N° 619893

Délivrée à: <i>Delivered to:</i>	<b>SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS</b> 35, rue Joseph Monier - 92500 RUEIL-MALMAISON - FRANCE
Site de fabrication : <i>Factory :</i>	<b>ELDA-ELTRA Elektrotechnika Spolka Akcyjna (0999AP)</b> ul. Bugno 1 - 78-400 SZCZECINEK - POLOGNE
Produit: <i>Product:</i>	Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique <i>Boxes and enclosures for electrical accessories</i>
Marque commerciale (s'il y a lieu): <i>Trade mark (if any):</i>	<b>Schneider Electric</b>
Modèle, type, référence: <i>Model, type, reference:</i>	Gamme/series MULTIFIX ALB71320
Caractéristiques nominales et principales: <i>Rating and principal characteristics:</i>	450V
Informations complémentaires: <i>Additional informations:</i>	Voir annexe / <i>See annex</i> Maintien de la licence n°579013 / <i>Maintenance of the licence n° 579013</i>
Le produit est conforme à: <i>The product is in conformity with:</i>	EN 60670-1:2005
Documents pris en compte: <i>Relevant documents:</i>	Rapport d'essai/test report LCIE n°85923-576589/1
Annule et remplace (s'il y a lieu): <i>Cancels and replaces (if necessary):</i>	/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

Fontenay-aux-Roses, 2011-12-05

Date limite de validité :  
*Limit expired date :*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.  
*The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

**Rémi HANOT**  
Responsable de Certification  
*Certification Officer*





L C I E

ANNEXE / ANNEX  
LCIE No 619893

### CARACTÉRISTIQUES NOMINALES ET PRINCIPALES RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Tension d'isolement assignée <i>Rated insulation voltage</i>	450V
---	------

#### CLASSIFICATION

Nature du matériau. <i>Nature of their material.</i>	Matériau isolant <i>Insulating material</i>
Mode de montage. <i>Method of installation.</i>	Encastrées dans : murs non combustibles, plafonds non combustibles ou planchers non combustibles. <i>Flush in : non-combustible walls, non-combustible ceilings or non-combustible floors.</i>
	Encastrées dans : murs combustibles, plafonds combustibles ou planchers combustibles. <i>Flush-type in: combustible walls, combustible ceilings or combustible floors.</i>
	Encastrées dans : murs creux, plafonds creux, planchers creux ou mobilier. <i>Flush in: hollow walls, hollow ceilings, hollow floors or furniture.</i>
Type d'entrées (sorties). <i>Type of inlets (outlets).</i>	Avec entrées pour conduits lisses ou annelés. <i>With inlets for plain or corrugated conduits</i>
Moyens de fixation. <i>Clamping means.</i>	Sans fixation. <i>Without clamping means.</i>
Températures ambiantes minimales et maximales pendant l'installation. <i>Minimum and maximum temperatures during installation.</i>	De -5°C à +60°C <i>-5 °C to +60 °C:</i>
Boîtes et enveloppes pour murs creux ou équivalents. <i>Boxes and enclosures for hollow walls and the like.</i>	Degré de protection de la partie dans le mur creux : IP20 <i>Degree of protection of the part mounted in the hollow wall: IP20</i>
Dispositions pour fixer les appareils aux boîtes. <i>Arrangements to fix the accessories to the boxes.</i>	Boîtes équipées de vis. <i>Boxes fitted out with screws.</i>

