



E C A

08/EK1/1/6223954-1001-2

Sr. Javier Trillo, Inspector de ECA S.L., del Grupo Bureau Veritas, Entidad de Inspección y Auditoría, certifica que los armarios eléctricos que figuran a continuación han cumplido con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2008.

CERTIFICA:

A petición del representante de la Empresa: "SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES S.A.S" Sra. Núria Bas (responsable de Calidad de Proyecto) y Bureau Veritas como tercera parte de certificación, ha realizado la inspección de los ensayos descritos a continuación sobre los armarios modelo PHD – NSYPHDT553 (538x500x320mm), NSYPHDZT1274P (1343x750x420mm), NSYPHDZT15126P (1593x1250x620mm) y NSYPHDZT2074P (2093x750x420mm)

En la conformidad con los requisitos de la norma IEC 61439-5:2010, los armarios de la GAMA THALASSA NSYPHD han obtenido el resultado **SATISFACTORIO** con la documentación presentada al inspector y en base a la inspección externa que no puede detectar fallas ocultas.

Especificaciones de la norma IEC 61439-5:2010

Apartado Norma	Ensayo	Resultado
10.2.2	Resistencia a la corrosión.	SATISFACTORIO
10.2.3.101	Ensayo de calor seco.	SATISFACTORIO
10.2.3.102	Verificación de la categoría de inflamabilidad.	SATISFACTORIO
10.2.101.1.1	Verificación de la resistencia a la carga estática.	SATISFACTORIO
10.2.101.1.2	Verificación de la resistencia al choque de carga.	SATISFACTORIO
10.2.101.1.3	Verificación de la resistencia a la torsión.	SATISFACTORIO
10.2.101.2.1	Verificación de la resistencia al impacto – Ensayo aplicable para el uso a temperatura ambiente entre 40°C y -25°C	Validado por el ensayo en clima ártico. (10.2.101.2.2)
10.2.101.2.2	Verificación de la resistencia al impacto – Ensayo aplicable para el uso en clima ártico.	SATISFACTORIO
10.2.101.3	Verificación de la resistencia mecánica de puertas.	SATISFACTORIO
10.2.101.4	Verificación de la resistencia axial de los insertos metálicos en los materiales sintéticos.	SATISFACTORIO
10.2.101.5	Verificación de la resistencia a impactos producidos por objetos puntiagudos.	SATISFACTORIO

En: Barcelona
Fecha: 28/01/2015

Inspector:
Javier Trillo



Supervisado por:
Ignasi Espadaler
PC Manager Barcelona