



Ref. Certif. No.

CN42377

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)  
CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE**Product  
Produit

Thermal Overload Relays

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeurSchneider Electric Industries SAS  
31 Rue Pierre Mendès France, Eybens, 38050 GRENOBLE  
Cedex 9 - FranceName and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricantSchneider Shanghai Industrial Control Co., Ltd.  
No.629 Suide Road, Putuo District, Shanghai, P.R.ChinaName and address of the factory  
Nome et adresse de l'usineSchneider Shanghai Industrial Control Co., Ltd.  
No.629 Suide Road, Putuo District, Shanghai, P.R.ChinaNote: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2<sup>ème</sup> pageRatings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principalesUi:690V; Ue: AC690V; Ie: 0.10-0.16A, 0.16-0.25A,  
0.25-0.40A, 0.40-0.63A, 0.63-1A, 1-1.6A, 1.6-2.5A, 2.5-4A,  
4-6A, 5.5-8A, 7-10A, 9-13A, 12-18A, 16-24A, 23-32A,  
30-38A; Tripping class: 10A; 3P; IP20; Auxiliary  
contacts(body contact): Ith=5A; 1NO1NC Ue/Ie: AC-15:  
AC24V/4.16A, 48V/4.16A, 110V/3.27A, 220V/1.63A,  
380V/0.94A; DC-13: DC24V/2.08A, 48V/1.04A,  
110V/0.25A, 220V/0.12ATrademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

Schneider Electric

Model / Type Ref.  
Ref. De typeAdditional information (if necessary may also be reported  
on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être  
indiqués sur la 2<sup>ème</sup> page)LRD01~35KN, LRD01~35C, LRE01~35N, LRN01~35N,  
LRE01~35, LRR01~35N**PUBLICATION****EDITION**A sample of the product was tested and found  
to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été  
considéré conforme à la

IEC 60947-4-1:2009(3rd Edition) + AMD 1:2012

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part  
of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de  
référence qui constitue partie de ce Certificat

00901-CB2017CQC-078420

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Date: Jan.18,2018

Signature:

Wang Kejiao

Issued 2003-05  
China Quality Certification Centre  
Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.ChinaTel: +86-10-83886666  
Fax: +86-10-83886282website  
www.cqc.com.cn**CB 0041946**