



Ref. Certif. No.

CN31045-M1/A1

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

Product
Produit

Moulded Case Circuit-breaker

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
35 rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
31 rue Pierre Mendes France EYBENS, F-38050 GRENOBLE
CEDEX 9, FRANCE

Name and address of the factory
Nome et adresse de l'usine

Schneider(Beijing)Medium & Low Voltage Co.,Ltd.
No.2 Liangshuihe 2nd Street, Beijing Economic Technological
Development Area, Beijing, P.R.China

*Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{me} page*

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

See the Appendix

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Schneider Electric

Model / Type Ref.
Ref. De type

Compact NS80H MA

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la 2^{me} page)

The latest CB certificate NO. is CN31045-M1, dated 2014-10-15. The new certificate has been issued due to adding another factory and changing product model.

PUBLICATION EDITION

IEC 60947-2:2006(4th Edition)+Amendment
1:2009+Amendment 2:2013

A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

00901-CB2014CQC-063263

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Date: 2014-11-03

Signature: Wang Kejiao

Issued 2003-05
China Quality Certification Centre
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

Tel: +86-10-83886666
Fax: +86-10-83886282

website
www.cqc.com.cn

CB 0027802



Ref. Certif. No.

CN31045-M1/A1

Compact NS80H MA

Ui: 750V

Ue: AC220/240V, AC380/415V, AC440V, AC500/525V, AC660/690V, DC250V

In: 1.5A, 2.5A, 6.3A, 12.5A, 25A, 50A, 80A

Over current release type: Hydraulic Pressure Electro-magnetic

Icu=Ics=100kA(Ue=AC220/240V)

Icu=Ics=70kA(Ue=AC380/415V)

Icu=Ics=65kA(Ue=AC440V)

Icu=Ics=25kA(Ue=AC500/525V)


Icu=Ics=6kA(Ue=AC660/690V)

Icu=Ics=10kA(Ue=DC250V)

Selectivity category: A

Poles: 3P


Connection diagram for DC:



Additional information (if necessary)

Information complémentaire (si nécessaire)

Date: 2014-11-03

Signature: 
Wang Kejiao

Issued 2003-05
China Quality Certification Centre
Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

Tel: +86-10-83886666
Fax: +86-10-83886282

website
www.cqc.com.cn

IEC

IECEE
CB
SCHEME

Ref. Certif. No.


CN31045-M1/A1

I.Prodipact SA

Avenue Paul Louis, Merlin B.P. 29, F-73805
Montmeilian Cedex -France

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

Date: 2014-11-03

Signature: 
Wang Kejiao

Issued 2003-05
China Quality Certification Centre
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

Tel: +86-10-83886666
Fax: +86-10-83886282

website
www.cqc.com.cn