

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010302280252

发证日期: 2021年02月02日

有效期至: 2024年11月12日

委托人名称 施耐德(北京)中低压电器有限公司
及注册地址 北京经济技术开发区凉水河二街2号

制造商名称 施耐德(北京)中低压电器有限公司
及注册地址 北京经济技术开发区凉水河二街2号

生产企业名称 施耐德(北京)中低压电器有限公司
及生产地址 北京经济技术开发区凉水河二街2号

产品名称和系列、规格、型号 隔离开关
Compact NSX100/160/250 NA : Uimp : 8kV ; Ui : 800V ; Ith : 100A(NSX100 NA), 160A(NSX160 NA), 250A(NSX250 NA) ; Ue : AC690V ; Ie : 100A, 160A, 250A ; Icw : 1.8kA/1s(NSX100 NA), 2.5kA/1s(NSX160 NA), 3.5kA/1s(NSX250 NA) ; Icm(峰值) : 2.6kA(NSX100 NA), 3.6kA (NSX160 NA), 5.1kA (NSX250 NA) ; 使用类别 : AC-22A,AC-23A ; 极数 : 3P,4P

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人: 主任:

陆柏

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010302280252

第 1 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

Compact NSX100/160/250 NA

U_{imp} : 8kV

U_i : 1000V

I_{th} : 100A (NSX100 NA), 160A (NSX160 NA), 250A (NSX250 NA)

U_e : AC690V, DC750V

I_e : 100A, 160A, 250A

I_{cw} : 1.8kA/1s (NSX100 NA), 2.5kA/1s (NSX160 NA), 3.5kA/1s (NSX250 NA)

I_{cm} (峰值): AC: 2.6kA (NSX100 NA), 3.6kA (NSX160 NA), 5.1kA (NSX250 NA)

DC: 1.8kA (NSX100 NA), 2.5kA (NSX160 NA), 3.5kA (NSX250 NA)

使用类别: AC-22A, AC-23A, DC-22A, DC-23A

极数: 3P, 4P

直流接线方式:

附件



中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2008010302280252

第 2 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:



附件



中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号：CQC2008010302280252

第3页 共4页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：



型号的解释：

NSX 100 NA
I II III

I. 表示隔离开关的型号

II. 表示额定电流

100: 100A

160: 160A

250: 250A

III. 表示隔离开关



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2008010302280252

第 4 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

安全件变更：

序号	项目	变更前	变更后
1	上盖材料牌号 新增	/	<i>PC FR Makrohon 6555/Covestro</i>
2	上盖材料供应 商新增	/	<i>东泰精密注塑(天津)有限公司 天津东明电子工业有限公司</i>

附件



中国质量认证中心